



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-991 <sup>(1)</sup>  
ГР. БУРГАС, 05. 04. 2023

ДО  
„ПАРТНЬОРИ – А. Т.“ ЕООД  
УЛ. „БАЧО КИРО“ № 6  
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 100 kW, в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Соколово - 2»”, с възложител: „ПАРТНЬОРИ – А. Т.“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-991/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 100 kW, в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Соколово - 2»” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 100 kW, в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Централата ще се състои от 176 монокристални модула (панела), монтирани на наземни метални конструкции, разпределени в стрингове (групи), свързани към два трифазни инвертора. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Предвидено е кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Соколово - 2». Новата кабелна линия НН 1kV от табло ТЕПО на ТП «Соколово - 2» до ГРТ на централата ще е с дължина 205,1м. Местото на присъединяване е ТНН на ТП/БКТП «Соколово - 2», КЛ/ВЛ Соколово, п/ст Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 100 kW, в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Соколово - 2»” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на

процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на с. Соколово. Регулацията на селото не попада в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр. 52/22.06.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

