



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-948 (1)  
ГР. БУРГАС, 05. 04. 2023

ДО  
„ПРИМА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  
УЛ. „ЯНА ЛЪСКОВА“ № 2  
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 198 kWp в УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел до ново ГРТ на инсталацията”, с възложител: „ПРИМА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-948/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 198 kWp в УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел до ново ГРТ на инсталацията” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 198 kWp в УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел до ново ГРТ на инсталацията. Имотът е „дворно място“, отредено за жилищно застрояване, част от регулацията на селото. Фотоволтаичната електроцентрала (ФЕЦ) ще се състои от 360 соларни модула, всеки с мощност от 550 Wp, разпределени в стрингове, свързани към четири трифазни инвертора. Модулите ще се монтират върху метални, носещи конструкции на терен в имота. ФЕЦ ще се изгради на два етапа:

- Етап I – 180 бр. панели, всеки с мощност 550 Wp; 2 инвертора; ГРТ на ФЕЦ; заземителна и мълниезащитна инсталация;

- Етап II – 180 бр. панели, всеки с мощност 550 Wp; 2 инвертора; заземителна инсталация – присъединяване на монтираните в Етап II маси за монтаж на PV модулите към вече изградената заземителна инсталация в Етап I.

Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, съгласно Предварителен договор № 4516553/27.01.2023 г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД е ТНН на ТП/БКТП Чубра-2, КЛ/ВЛ Славянци, п/ст Сунгурларе. Свързването на новото електромерно табло до фасадата на ТП „Чубра- 2“ с ГРТ на



ФЕЦ ще се осъществи посредством нов кабел НН NAY2Y 3x240+120 мм<sup>2</sup>, положен в изкоп с размери 1,1/0,4м. При пресичането на пътища кабелът да се изтегли в защитна PVC тръба, положена в изкоп и защитена с бетонов кожух.

За ФЕЦ до 200 kW върху терен в УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе има издадена виза от 28.07.2022г. от главния архитект на община Сунгурларе, върху Скица № 461/25.07.2022г., издадена от Общинска администрация – Сунгурларе.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 198 kWp в УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел до ново ГРТ на инсталацията” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на селото. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на с. Чубра е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ III-69, кв. 10 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

