



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1035 (1)  
ГР. БУРГАС, 12. 04. 2023

ДО

„ИНФИНИТИ ПРО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 498,4 kWp в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие – етапно строителство и БКТП в имота“, с възложител: „ИНФИНИТИ ПРО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1035/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 498,4 kWp в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие – етапно строителство и БКТП в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 498,4 kWp в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие – етапно строителство и БКТП 20/0,4kV, 1x630kV в парцела. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото, с площ от 5235кв.м, ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда и масивен навес. ФЕЦ ще се състои от 712 фотоволтаични панела, разпределени в стрингове, свързани към пет трифазни инвертора. Инсталацията ще се изгради на два етапи, както следва:

- Първи етап – инсталирана мощност от 199,5 kWp. Ще се монтират 285 панела, като 261 броя ще се монтират върху предварително изградена метална конструкция на терена, а 24 броя върху покрива на съществуващата в имота сграда. Панелите ще се свържат към два инвертора.

- Втори етап – инсталирана мощност от 298,9 kWp. Ще се монтират 427 панела върху предварително изградена метална конструкция на терена. Панелите ще се свържат към три инвертора.

В имота, върху ивичен фундамент с размери 4,65м x 2,70м, ще се монтира готово изделие трафопост (БКТП) 20/0,4kV, 1x630kV, състоящ се от две основни части – бетонен контейнер (тяло) и покрив.

Мястото на присъединяване на ФЕЦ, съгласно Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на

„ЕР Юг“ ЕАД № 4516023/02.11.2022г. ще се извърши към мястото на разкъсване на КЛ 20kV между ТП „Козичино“ и МТП „Козичино 2“, ВЛ 20kV „Горица“ от ВС „Оризаре“, електрозахранена от ВЛ 20kV „Александрово“ от п/ст „Каблешково“ чрез изграждане на 2 бр. КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm<sup>2</sup>, с проектна дължина 20м всяка от мястото на муфиране/разкъсване до нов БКТП, разположен в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие.

На основание чл.140, ал.1 и ал.3 от ЗУТ има виза от 29.03.2022г. за проучване и проектиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 200kW, издадена от главния архитект на Община Поморие върху Скица № 222/2022г., издадена от Общинска администрация – гр. Поморие.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 498,4 kWp в УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие – етапно строителство и БКТП в имота“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на селото. Най-близо до регулационните граници на с. Козичино е разположена защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ III-196, кв. 57 по плана на с. Козичино, община Поморие, обема и характера на инвестиционното предложение, наличието на сгради в имота, считам че при реализацията предложението няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



1.к.388  
00

