



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1145 (11)
ГР. БУРГАС 19. 04. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КОПИЕ ДО ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 00833.502.100 по КК на гр. Ахелой /УПИ V-487, кв. 37 по плана на гр. Ахелой/, община Поморие“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1145/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на двуфамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 00833.502.100 по КК на гр. Ахелой /УПИ V-487, кв. 37 по плана на гр. Ахелой/, община Поморие“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2433(1)/30.09.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00833.502.100 по КК на гр. Ахелой, УПИ V-487, кв. 37, община Поморие“, с което е постановил, че предложението не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От гл. архитект на Община Поморие е издадено Разрешение за строеж №148/08.10.2021 г. за обект: Двуфамилна жилищна сграда с външни ВиК връзки в УПИ V-487, кв. 37, гр. Ахелой /ПИ 00833.502.100/.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на външно ел. захранване на двуфамилната жилищна сграда в имот с идентификатор 00833.502.100 по КК на гр. Ахелой /УПИ V-487, кв. 37/, община Поморие. На границата на ПИ с идентификатор 00833.502.100 по КК на гр. Ахелой ще се монтира ново електромерно табло ЕТ 3ТЕ. От съществуваща електроразпределителна касета, находяща се пред поземлен имот с идентификатор 00833.502.124 по КК на гр. Ахелой ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



4x35 SMmm² до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. При пресичане на уличните платна кабелът ще се изтегли в PVC тръби Ø 110, положени в изкоп 1,1/0,6 м, заложени в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе е 53 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,15 км/ е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Ахелой, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-

