



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2973^(2020г.) (22)

ГР. БУРГАС, 31. 05. 2023

ДО

„ТРАКИЯ МТ“ ЕООД

УЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН“ № 136

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Относно: разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 9,24 MWp в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр. Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с нова мощност 1,6798 MWp, БКТП един брой, кабели НН и комуникационни кабели с местонахождение ПИ 46663.52.598 по КК на гр. Малко Търново”, с възложител „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. № ПД-2973^(2020г.)(21)/2023г. на РИОСВ – Бургас за горесцитираната програма, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* (обн., ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп.) и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Предложеното инвестиционно предложение, представляващо **разширение на съществуваща** „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 9,24 MWp в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр. Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с нова мощност 1,6798 MWp, БКТП един брой, кабели НН и комуникационни кабели с местонахождение ПИ 46663.52.598 по КК на гр. Малко Търново” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота Директорът на РИОСВ – Бургас е издал Решение № БС-2-ЕО/04.02.2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е постановил да не се извършва ЕО за „Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация” в „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“. С Решението е разгледан комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в чийто обхват влиза и изграждането на фотоволтаична електрическа централа с мощност 8,64 MWp в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590. В имота е предвидено да бъдат поставени 25 410 броя поликристални фотоволтаични модула. Решението не е обжалвано в законовия срок и е влязло в сила.

Главният архитект на община Малко Търново е издал:

- Разрешение за строеж № МТ02/19.02.2020 г. за обект „БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590, местност „Добържана”, гр. Малко Търново, община Малко Търново – първи етап;

- Разрешение за строеж № МТ31/05.08.2020г. за обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТП х 1600 kVA в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590, местност „Добържана“, гр. Малко Търново, община Малко Търново – втори, трети, четвърти, пети, шести, седми и осми етап“. Втори, трети, четвърти, пети и шести етап са за пет броя БКТП 1х1600 kVA 20/0,66 kV;

Началникът на ДНСК е издал:

- Разрешение за ползване № СТ-05-84/05.02.2021г. за въвеждане в експлоатация на – *първи етап*: „Възлова станция БКЗРУ с КРУ 20кV“; *втори етап*: „Фотоволтаична PV централа 2,16 MWp, БКТП-4 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабели 20 kV, БКТП-6 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от възлова станция до БКТП-4 и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-6“ и *трети етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-5 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-5“;

- Разрешение за ползване № СТ-05-686/14.09.2021г. за въвеждане в експлоатация на – *четвърти етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-3 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-3 в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *пети етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-2 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-2 в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *шести етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-1 1х1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-1“; *седми етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *осми етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2973^(2020г.)(20)/06.04.2022г., с което е определил, че дейностите свързани с разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТПх1600 kVA в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с 600 kW фотоволтаични панели, кабели НН и комуникационни кабели в централата не попадат в позициите на Приложение № 1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-403(3)/28.04.2023г. за „Изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II (ПИ 46663.52.592), УПИ III (ПИ 46663.52.590), УПИ IV (ПИ 46663.52.591) и част от ПИ 46663.52.593, кв. 52, местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, Община Малко Търново“, като е определил, че предложеното изменение на ПУП-ПРЗ не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или задължителна екологична оценка, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Със Становище изх. № ТСУ-118-001/01.03.2023г. главният архитект на Община Малко Търново удостоверява, че съгласно ОУП на Община Малко Търново имоти 46663.52.591 и 46663.52.592 в местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново попадат в устройствена зона „2/Ппч“ – предимно производствена за безвредни производства.

С настоящата информация възложителят уведомява за разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 9,24 MWp в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с нова мощност 1,6798 MWp, БКТП един брой, кабели НН и комуникационни кабели с местонахождение ПИ 46663.52.598 по КК на гр. Малко Търново“. За целта се предвижда върху терена на метална конструкция (206 метални

маси) да се монтират 22 панела с мощност 370 Wp на маса. Размерите на масите ще са 11,7м дължина и 3,1м ширина. Предвижда се разполагането на панелите да е двуредово, наклонът спрямо хоризонта да е 28°. Разстоянието между отделните редове ще бъде минимум 3,9м. За да се преобразува генерираното от панелите постоянно напрежение в променливо, ще се използват инвертори. Предвижда се панелите да бъдат свързани последователно на стрингове. На DC входовете на инвертора се подават отделни паралелни стрингове. Връзките за последователно свързване на отделните панели се осъществяват посредством фабричните кабели към всеки панел. Новите инвертори ще бъдат свързани към ново БКТП-7. Кабелните линии ще се изпълнят посредством един трифазен сноп от силови кабели. Силовият кабел е с алуминиеви жила за средно напрежение 20kV с омрежена полиетиленова изолация с водоблокираща лента в областта на екрана, тип NA2XS(F)2Y3x1x400mm². Кабелните линии ще се изпълнят чрез полагане на кабелния сноп успоредно, в изкоп от БКТП 7 до възлова станция (ВС), като в нея ще се свържат в съществуващия „пръстен“. За нуждите на телекомуникационната апаратура за предаване на данни в реално време, паралелно с новата кабелна линия 20kV ще бъде изтеглен и оптичен кабел с 24 оптични влакна OPUG с едномодови оптични влакна в съответствие с препоръка ITU-TG.652/G.655.

Предвижда се като втори етап в обекта да бъде изграден един БКТП 1x1600kVA - 20/0,66kV, представляващ готова моноблочна бетонова конструкция с врати за достъп към разпределителни уредби.

Предвидените дейности, свързани с реализация на заявеното разширение на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложение № 1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имот с идентификатор 46663.52.598 (образуван от обединяването на ПИ с идентификатори 46663.52.590, 46663.52.591, 46663.52.592, 46663.52.593) по КК на гр. Малко Търново **попада** в границите на защитена територия /ЗТ/, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природен парк (ПП) „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на Министъра на околната среда, като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-25/18.01.2001г. (обн., ДВ, бр.11/2001г.) и Заповед № РД-59/24.01.2013г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.28/2013г.) Предвиденото разширение на съществуваща ФЕЦ е **допустимо** и **не противоречи** на режима на ПП „Странджа“, определен със ЗЗТ и Заповедта за обявяването му.

Имот с идентификатор 46663.52.598 по КК на гр.Малко Търново **попада и в** границите на две защитени зони (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/ 08.11.2013г.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.4 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвиденото разширение на съществуваща ФЕЦ е **допустимо** спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със ЗЗТ, заповедта му за обявяване и за прекатегоризиране, както и спрямо режима на ЗЗ BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на предвиденото разширение на съществуваща фотоволтаична електроцентрала (в имот, за който са

проведени процедури по екологичното законодателство), действащото Решение по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, характера на заявеното разширение (идентично с вече процедирано инвестиционно предложение в имота), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Предвид обстоятелството, че дейността ще се осъществи в границите на защитена територия, на основание чл.13 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, РИОСВ – Бургас съгласува инвестиционното предложение.

Предвид обстоятелството, че ПИ с идентификатор 46663.52.598 по КК на гр. Малко Търново попада в защитена територия ПП „Странджа“ и в рекултивирани терени на бивше хвостохранилище обръщам внимание, че **е необходимо:**

1. След приключване с изкопните работи от полагането на кабели и изграждане на вътрешни алеи да се извърши механично и биологично възстановяване на засегнатата територия.

2. Озеленяването и биологичното възстановяване на засегнатата от изкопните работи територия, следва да се извърши с използването на характерни за района растения и семена.

3. Да не се използват химикали за предотвратяване на растежа на тревната растителност, за премахване на праха по повърхността на панелите, както и потенциално разгерметизиране на фотоволтаичните елементи, които водят до замърсяване на средата и създаване на възможност за намаляване на хранителната база използвана от грабливи видове птици.

4. Поддържането на затревени участъци между редиците с фотосолари да се извършва чрез екстензивна паша или коситба (препоръчително два пъти в годината).

5. Оградата около ФЕЦ не трябва да представлява бариера за дребни бозайници, земноводни и влечуги, като се предвидят отвори със съответни размери, даващи възможност за осъществяване на хранителни миграции и обмяна на генетичен материал между тях. В участъци през 50м част от оградата, с дължина не по-малко от 5м, да бъде монтирана на височина 10-15 см над терена.

6. С цел избягване на доминиране на фотоволтаичния парк над околния ландшафт и избягване на бариерния ефект за по-едри животни да се осигури растителен коридор чрез оставяне на пояс от дървета и храсти със ширина от 4-8 метра, извън оградените участъци на ФЕЦ, по протежението на имот с идентификатор 46663.52.599 по КК, представляващ държавна собственост с НТП „За второстепенна улица“, с който имот с идентификатор 46663.52.598 по КК граничи в северната си част.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

