



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1839/1

ГР. БУРГАС, 26. 06. 2023

ДО

„МИТКО ЕЛ“ ЕООД

КВ. БЪЛГАРКА, БЛ.22, ЕТ.6, АП.26

ГР. СЛИВЕН

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp в УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе с кабелно захранване от ТЕПО пред ТП „2“ до ГРТ в имота“, с възложител: „МИТКО ЕЛ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1839/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp в УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе с кабелно захранване от ТЕПО пред ТП „2“ до ГРТ в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp в УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе. Централата ще се състои от 270 фотоволтаични модула (панели), всеки с единична мощност 570Wp, прикрепени на метална конструкция в 15 на брой стрингове, монтирани статично върху терена на УПИ. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 3 броя трифазни инвертора, всеки с мощност 50kW. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Мястото на присъединяване е табло ниско напрежение, ТП/БКТП „Грозден 2“, КЛ/ВЛ Грозден, п/ст Сунгурларе. Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО пред ТП „Грозден-2“ е чрез кабел НН до 1kV, тип 2xСАВТ 3x185+95мм², с дължина 372,3м, от които 368,7 извън имота на възложителя, положен в изкоп 1,0/0,4м. Кабелът преминава изцяло по улиците в село Грозден.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до

150 kWp в УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе с кабелно захранване от ТЕПО пред ТП „2“ до ГРТ в имота“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Процедираният терен е част от регулацията на село Грозден. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото (на 2,36 км) е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ V-176, кв. 13 по плана на с. Грозден, Община Сунгурларе, обема и характера на заявленото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е дължен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

