



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1812 (1)
ГР. БУРГАС 29. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Относно: Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съществуващ стълб № 15/3/2 на ВЛ „Индустрия“ в УПИ XIX, кв. 100 до уредба 20 на БКТП-нов в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1812/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съществуващ стълб № 15/3/2 на ВЛ „Индустрия“ в УПИ XIX, кв. 100 до уредба 20 на БКТП-нов в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-7-ПР/26.01.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е определил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтична електроцентрала с мощност 2508 kWp в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“.

С инвестиционното предложение се предвижда присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе към електроразпределителната мрежа. За целта ще бъде положена кабелна линия 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 кв.мм) от съществуващ стоманобетонен стълб № 15/3/2 на ВЛ „Индустрия“ в УПИ XIX, кв. 100 до уредба 20 на БКТП-нов в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. Присъединяването на новата кабелна линия към стълба ще се осъществи чрез въздушно-кабелен преход с вентилни отводи 20 kV, а към уредба 20 kV – кабелни адаптери с вентилни отводи. Кабелът ще се положи в изкоп 0,9/0,4 м. При пресичане на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



съобщителни кабелни линии и съоръжения на ВиК, кабелът ще се изтегля в предпазна тръба. Дължината на кабелното трасе ще бъде 50 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотите и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

