



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2128(1)
ГР. БУРГАС, 11. 07. 2023

ДО
„ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО“ АД
УЛ. „ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ“ № 22
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 1MW, върху сгради и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 57491.511.1 по КК на гр. Поморие, Община Поморие“, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2128/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 1MW, върху сгради и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 57491.511.1 по КК на гр. Поморие, Община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 1MW, върху сгради и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 57491.511.1 по КК на гр. Поморие, Община Поморие. Съгласно приложено копие на Скица на поземлен имот № 15-386925-11.04.2022г., издадена от СГКК – Бургас, имотът е с площ 78 460кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за хранително-вкусовата промишленост. В имота са изградени множество сгради, върху покривите на които ще се разположат фотоволтаични модули посредством метални покривни конструкции. Предвижда се монтаж на метални наземни и покривни конструкции, върху които ще се монтират 1800 фотоволтаични модула. Разпределението им върху сградите и терена ще е в такова съотношение, че първоначално ще се оползотворят покривните терени, а впоследствие и теренната част. Ще се монтират 10 броя инвертора, които ще преобразуват правия ток в променлив. Техническите характеристики на съоръжението ще са: максимална DC мощност на централата до 1 MWp; максимална AC мощност на централата, отдавана към мрежата – 1,0 kW; ниво на напрежение на присъединяване – 20 kV. Фотоволтаичната електроцентрала ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което енергията ще се използва за собствени нужди, а излишъкът ще отдава на



електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Съгласно Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроизпределителната мрежа № 4527290/02.12.2022г. на «ЕР Юг» ЕАД, мястото на присъединяване на централата към електроизпределителната мрежа е: РУ 20кV на БКТП „Винпром“, КЛ 20кV „Винпром 1“ от ВС „Поморие“, електрозахранена чрез КЛ 20 кV „Кипарис“ от п/ст 110/20кV „Каблешково“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 1MW, върху сгради и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 57491.511.1 по КК на гр. Поморие, Община Поморие“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 57491.511.1 по КК на гр. Поморие, Община Поморие не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,10км) е с код BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (извън границите на защитени дони) и предвиденото разполагане на фотоволтаичните панели на покрива на съществуващи сгради и на прилежащия терен, считам че при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявлението параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да ~~уведоми~~ незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, кв. Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

