



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2002 (1)
ГР. БУРГАС, 13. 07. 2023

ДО
РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН

С. МАНОЛИЧ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе”, с възложител: РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2002/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Централата ще се състои от фотоволтаични панели (модули), монтирани върху метална конструкция, монтирани върху покрива на съществуваща сграда и прилежащия терен. Панелите ще се свържат към един трифазен инвертор. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Мястото на присъединяване е въздушна мрежа ниско напрежение извод 3, стълб 6/3, ТП/БКТП Манолитч 2, КЛ/ВЛ Есен, п/ст Сунгурларе.

На основание чл.140 от ЗУТ, на 24.01.2023г., главният архитект на Община Сунгурларе е издал виза за проектиране на ФЕЦ до 30 kWp върху съществуваща сграда и прилежащия терен в УПИ VIII, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе” **не попадат в**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 4/15.01.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ VIII-127, кв. 5 по плана на с. Манолитч, Община Сунгурларе, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

