



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2280 (1)
ГР. БУРГАС 24. 07. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ БУРГАС
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло пред ПИ с идент фикатор 07079.702.1107 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.1017 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2280/20223г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло пред ПИ с идент фикатор 07079.702.1107 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.1017 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло пред ПИ с идент фикатор 07079.702.1107 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.702.1017 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот.

Предвижда се монтиране на ново електромерно табло тип /ТЕПО/ пред ПИ 07079.702.1017. Новомонтираното електромерно табло ще се захранва с кабелна линия /КЛ/ 1kV, тип NAY2Y-J 4x95mm² електромерно табло изградено по ДП пред ПИ 07079.702.1107. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,45 м. (д/ш) непосредствено в земя, като при пресичането на второстепенните улици се изтегля в нови PVC тръби Ф 110 в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,6 (д/ш). Новото електромерно табло тип ТЕПО се заземява по БДС, Кабелът се полага в изкоп 0,4/0,8 м. (ш/д) под тротоарна настилка по ул. „Родопи” и се изтегля в PVC тръби при пресичане на подходи за гаражи в изкоп 0,4/0,7 м (ш/д). При пресичане на път новата кабелна линия се изтегля в PVC тръба d=110 мм, положена в бет. кожух в изкоп 0,6/1,1 м (ш/д). По цялата дължина на кабела се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на **РИОСВ-Бургас**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

