



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2061 (1)
ГР. БУРГАС 31. 07. 2023

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на комплекс от многофамилни жилищни сгради в УПИ V-2876, кв. 64, ПЗ Север (ПИ с ид. 07079.3.2876 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас; Трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с ид. 07079.3.2876 по КК на гр. Бургас (УПИ V-2876, кв. 64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас); Кабелни линии 20 kV от БКТП-нов в УПИ V-2876, кв. 64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ с ид. 07079.602.610 на съществуващ кабел 20 kV БКТП „Мони“ - ТП „Сърце и мозък“; Кабелни линии 1 kV от табло ниско напрежение на новомонтиран БКТП до нови електромерни табла за 5 бр. сгради; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение на новомонтиран БКТП до ново електромерно табло за КПС и РО“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2061/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на комплекс от многофамилни жилищни сгради в УПИ V-2876, кв. 64, ПЗ Север (ПИ с ид. 07079.3.2876 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас; Трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с ид. 07079.3.2876 по КК на гр. Бургас (УПИ V-2876, кв. 64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас); Кабелни линии 20 kV от БКТП-нов в УПИ V-2876, кв. 64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ с ид. 07079.602.610 на съществуващ кабел 20 kV БКТП „Мони“ - ТП „Сърце и мозък“; Кабелни линии 1 kV от табло ниско напрежение на новомонтиран БКТП до нови електромерни табла за 5 бр. сгради; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение на новомонтиран БКТП до ново електромерно табло за КПС и РО“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-73-ПР/26.05.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за ИП „Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, м. «Мадика», община Бургас“ с характер да не се извършва ОВОС. Решението е в срок на правно действие.

За сградите, предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № О-112/09.08.2022г., от Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 2x800 kVA в ПИ с ид. 07079.3.2876, ПЗ Север, гр. Бургас. Трафопостът ще бъде ситуиран на границата на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovbs@unacs.bg
www.riovbs.com



имота откъм улична регулация. От кабелни муфи в мястото на разкъсване, пред ПИ с ид. 07079.602.610 на съществуваща кабелна линия 20 kV между БКТП „Мони“ - ТП „Сърце и мозък“ ще се положат 2 бр. нови кабелни линии 20 kV с кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm² до нов БКТП монтиран в ПИ с ид. 07079.3.2876. Новомонтираният трафопост и кабели СН ще се присъединят към извод СН „ТИЦ“, подстанция „ИНД. БУРГАС“. От табло ниско напрежение /ТНН/ на БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.2876 ще се положат нови кабелни линии НН, от които 5 бр., кабели 1 kV, тип NAY2Y-J 4x185 mm² до новите електромерни табла за 5 бр. сгради, монтирани до фасадите на съответните сгради и 1 бр., кабел 1 kV, тип NAY2Y-J 4x35 mm² до ново електромерно табло за КПС и РО. Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкоп и ще преминават в сервитута на ПИ с ид. 07079.3.2847, 07079.3.2850, 07079.3.2878 и 07079.3.2876 по КК на гр. Бургас. При пресичане на пътното платно, кабелите да бъдат изтеглени в PVC тръби Ф 160 в бетонов кожух, положени в изкоп 1.1/0.60 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирания с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасетата на кабели не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,50 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. На имо

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасетата на кабели и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че имотите и трасетата не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заясените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



67, ет.3, п.к.388
359 56 813 200
cs.bg
П

