



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2335 (1)
ГР. БУРГАС 01. 08. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

КОПИЕ ДО ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на стоманобетонен стълб между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 и удължаване на съществуваща ВМрНН от последен стоманобетонен стълб на ВМрНН, кв. Банево, гр. Бургас монтиран между ПИ с идентификатори 07079.13.1207 и 07079.13.1208 до ново електромерно табло, монтирано до нов стоманобетонен стълб за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1206, м. „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД,

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2335/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на стоманобетонен стълб между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 и удължаване на съществуваща ВМрНН от последен стоманобетонен стълб на ВМрНН, кв. Банево, гр. Бургас монтиран между ПИ с идентификатори 07079.13.1207 и 07079.13.1208 до ново електромерно табло, монтирано до нов стоманобетонен стълб за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1206, м. „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2448(3)/27.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ XXVI-67, м. 41 по плана на кв. Банево, м. „Лозята“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.1206 по КК)“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Главния архитект на община Бургас е издадено Разрешение за строеж № О-153/28.10.2022 г. за изграждане на вилна сграда с допълващо застрояване - гараж и СВО в УПИ XXVI-67, м. 41 по плана на м. „Лозята“, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.1206 по КК).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на един брой нов стоманобетонен стълб тип КЦ 590/9,5 м, между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207, м. „Лозята“, гр. Бургас, общ. Бургас. Ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1М+1Т/А+ до новия стоманобетонен стълб тип КЦ 590/9,5 м. Ще се изтегли нова въздушна линия усукани проводници /ВЛУП/, тип А1/Р с изолация XLPE 3x70+71,5mm² от последен стълб от ВМрНН, изв.1, ТП „Банево 3“ на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМрНН/ между ПИ с идентификатори 07079.13.1207 и 07079.13.1208 до новомонтиран СБ стълб. Ще се изтегли кабелно отклонение, с кабел NYUY 4x16mm² от новомонтираната ВЛУП 3x70+71,5mm² за захранване на новото електромерно табло. Трасето на кабела минава през ПИ с идентификатор 07079.13.1204 „за второстепенна улица“. Трасето на обекта ще бъде 20,1 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) - BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (преминаващи през имот с НТП за «второстепенна улица») и характера на настоящото инвестиционно предложение (линеен обект за захранване на сграда, за която има приключили процедури по околна среда и издадено Разрешение за строеж), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горесцитираната защитена зона. При осъществяване на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Б



с. Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
+359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

