



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2481 (1)
ГР. БУРГАС 15. 08. 2023

ДО
РАДИНА МАРИНЧЕВА
ГР. СРЕДЕЦ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ГР. САМОКОВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 12,100 kWp в УПИ VI - 903, кв. 72 по кадастралния и регулационен план на гр. Средец, община Средец, област Бургас", с възложители: Радина Маринчева и Георги Николов

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2481/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 12,100 kWp в УПИ VI - 903, кв. 72 по кадастралния и регулационен план на гр. Средец, община Средец, област Бургас", попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 12,100 kWp в УПИ VI-903, кв. 72 по кадастралния и регулационен план на гр. Средец, община Средец, област Бургас.

Фотоволтаичната централа (ФЕЦ) е съвкупност от стационарни съоръжения, свързани в обща технологична схема генератор на електрическа енергия (фотоволтаични панели/модули свързани последователно в стрингове), преобразуващо устройство (инвертор), свързващи кабели, метална конструкция, електротабло, заземителна инсталация. ФЕЦ ще бъде разположена върху покрив на съществуваща сграда и ще се състои от 22 бр. фотоволтаични модули, с номинална мощност 550 Wp, разпределени в 2 стринга по 11 модула, монтирани върху метална конструкция, оразмерена от конструктор. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използва 1 брой трифазен инвертор,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



с мощност 12 kW. Променливо токовите изводи на инверторите ще бъдат обединени в ново главно разпределително табло (ГРТ).

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и да се отдава към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се осъществи към съществуващо Електромерно Табло на стълб пред имота, съгласно становище №4560003 на „ЕР ЮГ“ ЕАД, чрез подмяна на съществуващ проводник AL/R 2x16кв.мм с нов СВТ 4x6кв.мм.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

