



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2667^(2022г.)
ГР. БУРГАС, 17. 08. 2023

ДО
ЕКАТЕРИНА КИШИШЕВА

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 1kV от ТЕПО до фасадата на ТП "Дюлево 5" до разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа на земя в УПИ I-396, кв. 19 по плана на с. Дюлево, община Средец“, с възложител: ЕКАТЕРИНА КИШИШЕВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2667(2022г.)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 1kV от ТЕПО до фасадата на ТП "Дюлево 5" до разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа на земя в УПИ I-396, кв. 19 по плана на с. Дюлево, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо изх. № ПД-2667(1)/05.10.2022г., на директора на РИОСВ-Бургас, е определено, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа и електропроводна линия в УПИ I-396 и УПИ II-396, кв.19, с. Дюлево, Община Средец“ не попадат в позициите на Приложение № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата информация се предвижда изграждане на трасе на електропроводна линия на кабел 1kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 160,60 kWp, намираща се в УПИ I-396, кв. 19 по плана на с. Дюлево, общ. Средец. Кабелната линия ще бъде изградена с два кабела NAY2Y-J 4x240 mm², свързани в паралел. Трасето е с дължина 560 м и започва от ГРТ на ФЕЦ в УПИ I-396, кв.19 по плана на с.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дюлево и стига до новомонтирано електромерно табло на ЕР Юг до фасадата на ТП „Дюлево 5“. Кабелната линия 1 kV преминава изцяло в рамките на населеното място и ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м в частта от трасето, което попада в тротоара. При пресичане на пътното платно е предвидено изтегляне на кабелите в PVC тръба Ø160 и бетонов кожух в изкоп 1,1/0,6 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 1kV от ТЕПО до фасадата на ТП "Дюлево 5" до разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа на земя в УПИ I-396, кв. 19 по плана на с. Дюлево, община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


УПИ I-396, кв. 19 по плана на с. Дюлево, община Средец и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на селото. Най-близо разположената защитена зона до регулацията е с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.56/ 06.07.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
за Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

