



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2553 (1)
ГР. БУРГАС, 04. 09. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ (в ПИ с идентификатор 07079.611.282 по КК на гр. Бургас) до фасадата на ТП "Съединение" в ПИ с идентификатор 07079.611.149 по КК на гр. Бургас; Кабели ниско напрежение (НН) от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.611.281 по КК на гр. Бургас в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия НН между табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Съединение" и съществуващ КРШ на ул. "Екзарх Йосиф" №1 до новомонтирания КРШ; Кабел НН от новомонтиран КРШ до фасадата на ТП "Съединение" до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.609.89 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-89, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2553/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ (в ПИ с идентификатор 07079.611.282 по КК на гр. Бургас) до фасадата на ТП "Съединение" в ПИ с идентификатор 07079.611.149 по КК на гр. Бургас; Кабели ниско напрежение (НН) от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.611.281 по КК на гр. Бургас в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия НН между табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Съединение" и съществуващ КРШ на ул. "Екзарх Йосиф" №1 до новомонтирания КРШ; Кабел НН от новомонтиран КРШ до фасадата на ТП "Съединение" до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.609.89 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-89, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с присъединяване към електроразпределителната мрежа на жилищна сграда в УПИ XIII-89, кв.94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.609.89 по КК на гр.Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3271(1)/08.12.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-89, кв. 94 по плана на ЦГЧ (ПИ 07079.609.89 по КККР), гр. Бургас, община Бургас”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № П-46/19.08.2022г. за строеж на жилищна сграда в УПИ XIII-89, кв.94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.89 по КК на гр. Бургас, влязло в сила 15.09.2022г.

С инвестиционното предложение се предвижда до фасадата на ТП „Съединение“ в ПИ с идентификатор 07079.611.149 по КК на гр. Бургас да се монтира нов КРШ (в ПИ с идентификатор 07079.611.282 по КК на гр. Бургас). Новият КРШ ще се електрозахранва чрез кабели НН от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.611.281 по КК на гр. Бургас чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия НН между ТНН на ТП „Съединение” и съществуващ КРШ на ул. „Екзарх Йосиф” № 1. От новомонтирания КРШ до фасадата на ТП „Съединение“ ще се положи нова кабелна линия ниско напрежение /НН/ тип NAY2Y-J 4x185 мм² до ново електромерно табло за необходимия брой средства за търговско измерване, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.609.89 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-89, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обекта в същия имот. Новопроектираните кабелни линии от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.611.281 по КК на гр. Бургас на съществуващ кабел НН до новомонтирания КРШ до фасадата на ТП се полагат свободно в изкоп 0,45/0,8м под тротоарна настилка. Новопроектираната кабелна линия от новомонтирания КРШ до новомонтираното електромерно табло се полага свободно в изкоп 0,4/0,8 м (ш/д) под тротоарна настилка през ПИ с идентификатори 07079.611.282, 07079.611.281, 07079.611.291 и 07079.609.262 по КК на гр. Бургас. При пресичане на ПИ с идентификатор 07079.611.281 по КК на гр. Бургас, кабелната линия се изтегля в PVC тръба, положена в бетонен кожух в изкоп 0,6/1,1 м (ш/д). При пресичане на подходи за гаражи по трасето на кабелна линия, същата се изтегля в PVC тръба в изкоп 0,4/0,7 м (ш/д). Пресичането на ПИ с идентификатор 07079.611.291 по КК на гр. Бургас ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж. По цялата дължина на кабелното трасе от точката на присъединяване до новомонтираното електромерно табло се полага поцинкована стомана Ø10 мм. Трасето на кабела минава през имоти с идентификатор 07079.611.282, 07079.611.281, 07079.611.291, 07079.609.262 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица” и трайно предназначение на територията „Урбанизирана”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ XIII-89, кв.94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.609.89 по КК на гр.Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване

на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ XIII-89, кв.94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.609.89 по КК на гр.Бургас, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

