



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2562 (1)

ГР. БУРГАС 12. 09. 2023

ДО

"ХАТАНГА" ЕООД

ГР. СЛИВЕН

БУЛ. „ТРАКИЯ“ № 59

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 140 kWp в УПИ IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“ и „Кабел НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност 140 kWp в УПИ IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“, с възложител "Хатанга" ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2562/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 140 kWp в УПИ IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“ и „Кабел НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност 140 kWp в УПИ IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 140 kWp в IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово, община Сунгурларе, област Бургас и трасе на кабел НН за захранване за ФЕЦ 140 kW от ТЕПО пред ТП „Берово-1“ до ГРТ на ФЕЦ в УПИ IV-32, кв. 5 по плана на с. Берово.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 250 бр. фотоволтаични панели, всеки с единична мощност 560 Wp, прикрепени на метална наземна носеща конструкция групирана в 14 бр. редове (стрингове), монтирани статично върху терена на IV-32, кв. 5. Ориентация на стринговете е изток-запад. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, с мощност 100 kVA и 40 kVA. Общата площ на УПИ е 1552 кв.м

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП / БКТП БЕРОВО 1, КЛ / ВЛ СЛАВЯНЦИ, п/ст СУНГУРЛАРЕ.

Съгласно т. II.2.1.3 от становище №4564102/17.05.2023 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД КЕЦ:Карнобат, възложителят се задължава за присъединяване на ФЕЦ да проектира и изгради електропроводна линия ниско напрежение от новото електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Берово 1“, до ГРТ на фотоволтаичната електроцентрала, след съгласуване на работния проект с „ЕР ЮГ“ ЕАД.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Захранващата линия от табло ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО пред ТП „Бероново 1“ е чрез кабел НН 1 kV тип САВТ 4x240 кв.мм, с обща дължина 254,67 м, от които 35,38 м в имота на възложителя и 243,49 м извън имота на възложителя, положен в изкоп. Трасето на кабела преминава изцяло по улиците в село Бероново от УПИ IV-32, кв. 5 през о.т.63, о.т.62, о.т.61, о.т.60 до съществуващ трафопост.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

