



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2873 (1)  
ГР. БУРГАС 04. 10. 2023

ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 12

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Строително-монтажни дейности по изграждане на кабелни трасета до точките на монтаж на зарядни станции за електрически автобуси и присъединяването им към електропреносната мрежа”, с възложител Община Карнобат


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2873/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Строително-монтажни дейности по изграждане на кабелни трасета до точките на монтаж на зарядни станции за електрически автобуси и присъединяването им към електропреносната мрежа”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предложението е във връзка с кандидатстване за финансиране по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност” с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция С8.17 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчива градска мобилност” на плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Проектното предложение включва дейности: проектиране, строително-монтажни работи по изграждане на кабелни трасета до точките за монтаж на зарядни станции за електрически автобуси и присъединяването им към електропреносната мрежа на 3 броя зарядни станции по 45 kW и 1 брой бърза зарядна станция от 150 kW. Дейностите ще се извършват на автогара гр. Карнобат. Захранването ще се осъществи от ТНН на БКТП „Бохеми” след ново електромерно табло мерене с 1 трифазен индиректен електромер с ТТ за отчитане на енергията до ново електромерно табло, захранващо зарядните станции и също за изключване на захранването при авария.

От разпределителното табло до зарядна станция 1 – 150 kW кабел 1 kV тип NAY2Y 4x185 кв.мм.

От разпределителното табло до зарядна станция 2 – 45 kW кабел 1 kV тип NAY2Y 4x35 кв.мм.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



От разпределителното табло до зарядна станция 3 – 45 kW кабел 1 kV тип NAY2Y 4x35 кв.мм.

От разпределителното табло до зарядна станция 4 – 45 kW кабел 1 kV тип NAY2Y 4x35 кв.мм.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът **не попада** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

