



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1834 (3)

ГР. БУРГАС,

12.10.2023

ДО

ЗП ШЕФИКА ШАИБ

ГР. АЙТОС

Чрез Лилия Михайлова – пълномощник

Гр. Бургас

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС


Относно: инвестиционно предложение „Кабел 1 кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец до ТЕПО на фасадата на ТП „Дрянковец“, с възложител: ЗП ШЕФИКА ШАИБ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1834(2)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 1 кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец до ТЕПО на фасадата на ТП „Дрянковец““ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1834(1)/21.06.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 199 kW, върху покривите на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец, местност „Текме тарла“, Община Айтос и външно кабелно ел. захранване на централата“, с което е постановил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабел 1 кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец до новомонтирано електромерно табло, тип ТЕПО, на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



фасадата на ТП „Дрянковец“. Кабелната линия ще е изпълнена с кабел САВТ 2х (3х150+70кв.мм). Кабелът ще се положи в изкоп с размери 08/0,4м. При пресичане на пътя кабелът ще се изтегли в PVC тръба Ø110 в бетонен кожух. Мястото на присъединяване е Табло ниско напрежение (ТНН), ТП/БКТП Дрянковец 1, КЛ/ВЛ Брястовец, п/ст Хоризонт.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Кабел 1 кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец до ТЕПО на фасадата на ТП „Дрянковец“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Поземлен имот с идентификатор 23889.124.9 по КК на с. Дрянковец и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/ 26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на поземления имот, наличието на съществуващи сгради в имота, проведената процедура за основното застрояване и характера на настоящото инвестиционно предложение (линеен подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При осъществяването на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете и не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в зоната. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

