



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2323 (3)
ГР. БУРГАС 24. 10. 2023

ДО
РОСИЦА ИВАНОВА

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАМЕНО


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабелна линия 1 кV от ГРТ на ФЕЦ до електромерно табло, монтирано на МТП „Кръстина 2“ в с. Кръстина, община Камено към фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-144, кв. 16 по плана на с. Кръстина, община Камено“, с възложител: Росица Иванова

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2323(2)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабелна линия 1 кV от ГРТ на ФЕЦ до електромерно табло, монтирано на МТП „Кръстина 2“ в с. Кръстина, община Камено към фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-144, кв. 16 по плана на с. Кръстина, община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електроприсъединяване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2323(1)/28.07.2023г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-144, кв. 16 по плана на с. Кръстина, община Камено и електропроводна линия“, с което е определено, че дейностите, свързани с реализация на горесцитираното ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе на кабелна линия 1 кV от ГРТ на ФЕЦ до електромерно табло, монтирано на МТП „Кръстина 2“ в с. Кръстина, община Камено към фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-144, кв. 16 по плана на с. Кръстина, община Камено. Кабелната линия ще се изпълни, с кабел



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



NAY2Y-J 4x95 кв. мм и ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Кабелното трасе ще се положи в сервитута на прилежащата улица.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на с. Кръстина) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

