



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3376 (N)  
ГР. БУРГАС 16.11.2023

ДО  
„СЪН УЕЙ ИНВЕСТ“ ЕООД  
УЛ. „АРДА“ № 31  
ГР. АЙТОС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАРНОБАТ


Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с номинална мощност 29,70 kWp в УПИ I-222, кв. 23 и електропроводна линия ниско напрежение от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „КРУШЕВО 2“ до Разпределително табло (РТ) на ФЕЦ, в землището на с. Крушово, общ. Карнобат, обл. Бургас“, с възложител : ”Сън Уей Инвест” ЕООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3376/09.11.2023 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на ФЕЦ с номинална мощност 29,70 kWp в УПИ I-222, кв. 23 и електропроводна линия ниско напрежение от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „КРУШЕВО 2“ до РТ на ФЕЦ, в землището на с. Крушово, общ. Карнобат, обл. Бургас“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За УПИ I-222, кв. 23 по ЗРП на с. Крушово, Община Карнобат, Директора на РИОСВ-Бургас е постановил писмо с Изх. № 1643/26.05.2023 г., с което е определил, че дейностите по реализация на ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с номинална мощност 59,95 kWp в УПИ I-222, кв. 23 и електропроводна линия ниско напрежение от ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Крушево 2“ до разпределително табло на фотоволтаичната централа, с. Крушево, община Карнобат“, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на ФЕЦ в разглеждания имот с инсталирана мощност 29,70 kWp, която ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа чрез ново изградена кабелна линия ниско напрежение от новомонтираното електромерно табло на ТП „КРУШЕВО 2“ до РТ на централата. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени на земя чрез лека метална поцинкована конструкция.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





ФЕЦ ще се състои от 54 броя фотоволтаични панели, всеки с номинална мощност от 550 Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните панели ще бъде преобразуван в променлив ток от 1 брой трифазен, безтрансформаторен стрингов инвертор, HUAWEI SUN 2000-30TKL-M3 и инжектиран в електрическата мрежа. ФЕЦ ще се изгради на обща площ от 150 м<sup>2</sup> и сервитутна зона за полагането на кабелната линия НН.

Присъединяването на ФЕЦ в УПИ I-222, кв. 23 по плана на с. Крушово се извършва съгласно становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4565447/30.08.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. За присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще бъде изградена електропроводна линия ниско напрежение от Разпределителното табло на централата до новото електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП, чрез кабел САВТ 4x35 мм<sup>2</sup>, който ще бъде положен в изкоп 0,8/0,4 м.

Имотът се намира в изцяло урбанизирана територия с изградени комуникационни мрежи.

На основание чл. 147 от ЗУТ главния архитект на Община Карнобат е издал виза за проектиране на ФЕЦ с мощност до 1 MW.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000196 „Река Мочурица“ определена по чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр. 52/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите .

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия с реализирано строителство/, обема /ФЕЦ с обща мощност 29,70 kWp и електропроводна линия ниско напрежение/ и характера /фотоволтаични модули, които преобразуват слънчевата светлина в електрическа/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване, тъй като теренът, в който е предвидено да се реализира ИП представлява антропогенно повлияна територия, без наличие на характеристика на ландшафта от значение за видовете, предмет на опазване от мрежата Натура 2000;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, тъй като при реализацията на ИП ще се използва изградената пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова такава;


- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, предвид факта, че същото не е свързано с промяна предназначението и на НТП на територията, предмет на разглеждане, и същата ще продължи да се използва като урбанизирана.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на ФЕЦ с номинална мощност 29,70 kWp в УПИ I-222, кв. 23 и електропроводна линия ниско напрежение от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „КРУШЕВО 2” до РТ на ФЕЦ, в землището на с. Крушово, общ. Карнобат, обл. Бургас“ преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





