



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3474 11

ГР. БУРГАС

28.11.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № 67543/13.11.23 г.

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА АЙТОС

Относно: **Инвестиционно предложение /ИП/:** „Изграждане на: трафопост тип БКТП 1X800kVA, 20/0,4 kV в УПИ XXII, кв.264 по плана на гр. Айтос, област Бургас; Кабелна линия /КЛ/ 20 kV от желязо-решетъчен стълб № 5 от ВЛ20kV “Стрелбище“ до новия БКТП; КЛ 20 kV от новия БКТП до нова съединителна муфа на съществуващ кабел 20 kV стълб № 2 на ВЛ20kV “Стрелбище“ - БКТП в УПИ XXVII, кв.264“; електромерно табло /ЕТ/ 1 пред УПИ XV, кв.264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 1. Ново ЕТ 2 пред югоизточния ъгъл на УПИ XXIV, кв. 264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 2”, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3474/17.11.2023 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на: трафопост тип БКТП 1X800kVA, 20/0,4 kV в УПИ XXII, кв.264 по плана на гр. Айтос, област Бургас; КЛ 20 kV от желязо-решетъчен стълб № 5 от ВЛ20kV “Стрелбище“ до новия БКТП; КЛ 20 kV от новия БКТП до нова съединителна муфа на съществуващ кабел 20 kV стълб № 2 на ВЛ20kV “Стрелбище“ - БКТП в УПИ XXVII, кв.264“; ЕТ 1 пред УПИ XV, кв.264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 1. Ново ЕТ 2 пред югоизточния ъгъл на УПИ XXIV, кв. 264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 2“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото ИП е в пряка връзка с издаденото от Директора на РИОСВ - Бургас писмо с изх. № ПД-2955(1)/25.10.2022 г. за ИП: „Изграждане на автосервиз с търговска част – кафене в УПИ XV, кв. 264 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Юникс Ауто”ООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на ИП, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и няма нормативно основание за провеждане на регламентирани с глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Проектът предвижда монтаж на нов трафопост тип „БКТП“ в УПИ XXII, кв.264, гр.Айтос. Трафопостта ще се захрани чрез разкъсване на съществуващ кабел 20кV, като от местата на муфите до новия БКТП се полага кабел 3х(1х185) тип NA2XS(F)2Y. Новият БКТП ще има още един кабел 20кV до желязо – решетъчен стълб №5 на въздушна линия 20 кV „Стрелбище“. От БКТП с кабел 1кV ще се захрани обект „Автосервиз с кафене в УПИ XV, кв. 264, пред който ще има електромерно табло. Проектът предвижда и захранване на „Магазин за строителни материали“ в УПИ XXIV, кв.264, гр.Айтос, пред който ще има електромерно табло, захранено с кабел 1 кV. За монтажа на БКТП се прави изкоп с дълбочина 0,9 м. Електромерните табла ще бъдат монтирани на конзола. Кабелите ще бъдат положени в изкоп 0,9/0,4 м. и 1,1/0,6 м. при пресичане на пътя.

На основание чл. 177 от ЗУТ, гл. архитект на Община Айтос е издал удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от V-та категория:

- „База за търговия със строителни материали с административно-битова част“, находящ се в УПИ XXIV, кв. 264 по плана на гр. Айтос.

- „Склад за строителни материали“, находящ се в УПИ XXIV, кв. 264 по плана на гр. Айтос.

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000119 „Трите братя“ определена по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.).


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия/, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000119 „Трите братя“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; тъй като теренът, предвиден за реализацията на ИП, не попада в границите на Натура 2000 места;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на: трафопост тип БКТП 1X800kVA, 20/0,4 kV в УПИ XXII, кв.264 по плана на гр. Айтос, област Бургас; КЛ 20 kV от желязо-решетъчен стълб № 5 от ВЛ20kV “Стрелбище“ до новия БКТП; КЛ 20 kV от новия БКТП до нова съединителна муфа на съществуващ кабел 20 kV стълб № 2 на ВЛ20kV “Стрелбище“ - БКТП в УПИ XXVII, кв.264“; ЕТ 1 пред УПИ XV, кв.264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 1. Ново ЕТ 2 пред югоизточния ъгъл на УПИ XXIV, кв. 264. КЛ 1kV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото ЕТ 2“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



