



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3440 (1)

ГР. БУРГАС

28.11.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение (НН) от съединителни муфи (с.м.) в точката на разкъсване на съществуващ кабел (изграден по ДП 4459186), до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на ъгъла на ул. "Октомври" и ул. "Баба Тонка"; Кабелна линия НН от нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на ъгъла на ул. "Октомври" и ул. "Баба Тонка" до ново електромерно табло, монтирано до ПИ с идентификатор 07079.820.444 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот", с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3440/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение (НН) от съединителни муфи (с.м.) в точката на разкъсване на съществуващ кабел (изграден по ДП 4459186), до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на ъгъла на ул. "Октомври" и ул. "Баба Тонка"; Кабелна линия НН от нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на ъгъла на ул. "Октомври" и ул. "Баба Тонка" до ново електромерно табло, монтирано до ПИ с идентификатор 07079.820.444 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-1353(1)/20.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ в УПИ I, кв.32 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- писмо с изх. № ПД-1973(1)/21.06.2022 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев” /сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находяща се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.444 по КК на гр. Бургас”, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото предложение е свързано с присъединяването на обект „Пристройка на училище „Христо Ботев”, кв. „Сарафово”, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.820.440 по КК на кв. „Сарафово”, гр. Бургас. Предвижда се разкъсване на кабелна линия ниско напрежение /НН/ с кабел тип NAY2Y-J 4x185 mm² по ДП 4459186. Кабелът се муфира в точката на разкъсване и се въвежда в нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран пред на ъгъла на ул. "Октомври" и ул. "Баба Тонка". От новомонтирания КРШ се изтегля нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y- J 4x95 mm² до ново електромерно табло тип ТЕПО монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.444 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот.

Кабелът се полага в изкоп 0,4/0,8 м (ш/д) под тротоарна настилка по ул. „Октомври“. Новоположеният кабел се изтегля в PVC тръба Ф 110 в бетонен кожух в изкоп 0,45/ 1,1 м. (ш/д) при пресичане на ул. „Октомври“ до новомонтираното електромерно табло. По цялата дължина на кабела се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм. Трасето на кабела минава през второстепенна улица ул. „Октомври“- ПИ с идентификатор 07079.820.935.

Инвестиционното предложение се изработва съгласно ДП 4503522/10.02.2023 г. с „ЕР Юг“ ЕАД за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, нов КРШ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 2,10 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

