



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3438(1)
ГР. БУРГАС,

28.11.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Балканбас“ (ПИ с идентификатор 07079.820.566.1 по КК на гр. Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. „Комсомолска“ и ул. „Драва“, кв. Сарафово; Нови кабели НН от КРШ до два броя електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас (кв. Сарафово) за вх. А и вх. Б за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3438/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Балканбас“ (ПИ с идентификатор 07079.820.566.1 по КК на гр. Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. „Комсомолска“ и ул. „Драва“, кв. Сарафово; Нови кабели НН от КРШ до два броя електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас (кв. Сарафово) за вх. А и вх. Б за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-495(1)/12.03.2021г. за план „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV, V и VI и РУП за УПИ III, IV, V и VI в кв.45 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, община Бургас и последващо изграждане на жилищна сграда с обслужващ партер, подземен гараж и ограда“, с което е определил, че не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда с подземен гараж, магазин за хранителни стоки и офис в партера в УПИ IV-1565, кв. 45 по плана на кв. „Сарафово“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас) има Разрешение за строеж № И-42/06.07.2022г., издадено от архитект при Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 01.08.2022г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда с подземен гараж, магазин за хранителни стоки и офис в партера» в УПИ IV-1565, кв. 45 по плана на кв. „Сарафово“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас. За целта ще се изтегли нова кабелна линия НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП «Балканбас» (ПИ с идентификатор 07079.820.566.1 по КК на гр. Бургас) до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. «Комсомолска» и ул. «Драва», кв. Сарафово. От новомонтирания КРШ се изтеглят два броя нови кабелни линии НН за захранване, съответно на вх. А и вх. Б на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас (кв. Сарафово). Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м под тротоарни настилки, изтегля се в PVC тръби в изкоп 0,4/0,7м при пресичане на подходи за гаражи и в PVC тръба Ø110 в бетонов кожух в изкоп 0,45/1,1м при пресичане на улици. Трасето на кабела минава през ПИ с идентификатори: 07079.820.566 «за обществен селищен парк»; 07079.820.958 и 07079.820.960 «за второстепенна улица», и 07079.820.1565 «за средно застрояване».

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

