



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3532 (1)
ГР. БУРГАС,

05. 12. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.360 по КК на гр. Бургас, УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот» с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3532/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.360 по КК на гр. Бургас, УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот" попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3282(1)/18.01.2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение – апартаменти, офиси, ателиета и подземен паркинг, в УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Смесена сграда «Астана – апартаменти, офиси, ателиета, подземен паркинг» и сградни ВиК връзки» в ПИ с идентификатор 07079.613.360 по КК на гр. Бургас,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас е издадено Разрешение за строеж № П-37/21.06.2019г. от архитект при Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда присъединяване на обект «Смесена сграда «Астана – апартаменти, офиси, ателиета, подземен паркинг» към електроразпределителната мрежа. За целта ще се положи нов кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.360 по КК на гр. Бургас, УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас. Новопроектираната кабелна линия се полага свободно в изкоп 0,4/0,8м в ПИ 07079.613.357 и под тротоарната настилка през ул. „Хан Крум“ (ПИ 07079.613.338 по КК на гр. Бургас). При пресичането на ул. „Хан Крум“ (ул. „Шейново“), кабелната линия се изтегля в PVC тръба, положена в бетонен кожух в изкоп 0,6/1,1 м (ш/д). При пресичане на подход за гараж, кабелната линия се изтегля PVC тръба в изкоп 0,4/0,7 м (ш/д). По цялата дължина на кабелното трасе от точката на присъединяване до новомонтираното електромерно табло се полага поцинкована стомана $\varnothing 10$ мм.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

