



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3534

ГР. БУРГАС

(11)

06.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.326 по КК на гр. Бургас, УПИ VII- 538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот, съгласно договор за присъединяване № 4543956", с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3534/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.326 по КК на гр. Бургас, УПИ VII- 538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот, съгласно договор за присъединяване № 4543956", попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на кабелна линия. От табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП "Поща нов" в ПИ с идентификатор 07079.613.357 по КК на гр. Бургас, се полага нова кабелна линия ниско напрежение /НН/ тип NAY2Y-J 4x185 мм² до ново електромерно табло за индиректно мерене, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.613.326 по КК на гр. Бургас, УПИ VII- 538, кв. 182 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот.

Трасето на кабелната линия обхваща имоти: ПИ с идентификатор 07079.613.357 - за друг обществен обект, комплекс и ПИ с идентификатор 07079.613.338 - ул. „Хан Крум“ – „за второстепенна улица“.

Новопроектираната кабелна линия се полага свободно в изкоп 0,4/0,8 м. При пресичане на ул. „Хан Крум“, кабелната линия се изтегля в PVC тръба, положена в бетонен кожух в изкоп 0,6/1,1 м. (ш/д).

Комуникационно-транспортният достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на разглежданата територия – извън обхвата на защитени зони, и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

