



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3575 (1)  
ГР. БУРГАС, 11. 12. 2023

ДО  
„КАПРИ 10“ ООД  
УЛ. „ЦАРЕВЕЦ“ № 57  
ГР. КАМЕНО

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАМЕНО

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4/0,231кV до 400 кVA, външно кабелно ел. захранване 20 кV с дължина 45,00 м и площадково ел. захранване НН 1 кV с дължина 17,00 м за захранване с електроенергия на складова производствена база с административно-битова част в ПИ с идентификатор 35883.107.144 по КKKP на гр. Камено, община Камено”, с възложител „Капри 10” ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3575/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/0,4/0,231кV до 400 кVA, външно кабелно ел. захранване 20 кV с дължина 45,00 м и площадково ел. захранване НН 1 кV с дължина 17,00 м за захранване с електроенергия на складова производствена база с административно-битова част в ПИ с идентификатор 35883.107.144 по КKKP на гр. Камено, община Камено” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на БКТП 20/0,4/0,231кV до 400 кVA, външно кабелно ел. захранване 20 кV с дължина 45,00 м и площадково ел. захранване НН 1 кV с дължина 17,00 м за захранване с електроенергия на складова производствена база с административно-битова част в ПИ с идентификатор 35883.107.144 по КKKP на гр. Камено, община Камено. В БКТП е предвидена възможност за монтиране на трансформатор с единична мощност до 400 кVA. В настоящия случай трансформаторът ще е 250 кVA, маслен, без консерватори. Захранването на новия трафопост ще се осъществи от съществуващ ЖР стълб от отклонение за ТП-7 в гр.Камено, от ВЛ 20 kW „Камено”. Между трафопоста и стълба ще се положи кабел 20 кV, тип NA2XS/F/2Y 95 мм<sup>2</sup> - 3 броя. В новия трафопост кабелът ще се присъедини към свободен кабелен шкаф, а при стълба – към РОММЗК, монтиран на него. За целта е необходимо на ЖР стълба да се монтира РОММЗК 20/400 А и вентилни отводи с Uс=24 кV. Кабелите с дължина 45,00м ще се изтеглят в



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





предварително положена в изкоп 1,2/0,4 м, PVC Ø160 мм тръба. Кабел НН 1 кV ще се изтегли подземно от новия трафопост в PVC тръба Ø110 мм до новото разпределително табло. Кабелът с дължина 17,00м ще се изтегли в предварително положена в изкоп 1,1/0,4 м PVC тръба с Ø110 мм.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

