



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3745 (11)

ГР. БУРГАС

21. 12. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от табло ниско напрежение на трансформаторен пост „Етнографски музей“ в ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.119 по КК на гр. Бургас, община Бургас, (УПИ XVI-1398, кв. 91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас) за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3745/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от табло ниско напрежение на трансформаторен пост „Етнографски музей“ в ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.119 по КК на гр. Бургас, община Бургас, (УПИ XVI-1398, кв. 91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас) за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2873(1)/05.10.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-1398, кв. 91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.611.119 по КК/“, с което е постановил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.611.119 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ (УПИ XVI-1398, кв. 91 по плана на централна градска част, гр. Бургас). От табло ниско напрежение (ТНН) на трансформаторен пост (ТП) „Етнографски музей“ в поземлен имот с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас ще се положи нова кабелна линия ниско напрежение тип NAY2Y-J 4x185 кв.мм, която ще захранва ново електромерно табло, което ще се монтира в поземлен имот с идентификатор 07079.611.119 по КК на гр. Бургас, община Бургас, (УПИ XVI-1398, кв. 91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас). Кабелът ще се положи в



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



изкоп с размери 0,4м/0,8 (ш/д), под тротоарна настилка през улица „Трайчо Китанчев“ (ПИ с идентификатор 07079611.278 по КК на гр. Бургас). При пресичане на улица „Трайчо Китанчев“, кабелната линия се изтегля в PVC-тръба, положена в бетонов кожух в изкоп 0,6/1,1м (ш/д). През ПИ с идентификатор 07079.611.119 по КК на гр. Бургас, новопроектираната кабелна линия се изтегля по кабелна скара през кота сутерен на сградата. По цялата дължина на кабелното трасе, от точката на присъединяване до новопроектираното електромерно табло, се полага поцинкована стомана ф 10мм. След полагане на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 1,74 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-1



с Лазур. ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
+359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

