



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3742 (А)

ГР. БУРГАС 21. 12. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран в ПИ с ид. 07079.615.115 (ул. „Македония“ № 32А), ЦГЧ, гр. Бургас, общ. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатори 07079.615.142 (УПИ IV-119, кв.148), гр. Бургас, община Бургас и 07079.615.141 (УПИ III-120, кв. 148), гр. Бургас за електрозахранване на жилищни сгради в тях“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3742/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран в ПИ с ид. 07079.615.115 (ул. „Македония“ № 32А), ЦГЧ, гр. Бургас, общ. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатори 07079.615.142 (УПИ IV-119, кв.148), гр. Бургас, община Бургас и 07079.615.141 (УПИ III-120, кв. 148), гр. Бургас за електрозахранване на жилищни сгради в тях“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имотите, предмет на електрозахранване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-1403(1)/19.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-120, кв. 148 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.615.141 по КК), общ. Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата е издадено Разрешение за строеж № П-10/06.03.2023г., от Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- Писмо с изх. № ПД-1466(1)/31.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.615.142 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата е издадено Разрешение за строеж № П-33/30.06.2022г., от Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. хранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 07079.615.141 по КК на гр. Бургас и обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 07079.615.142 по КК на гр. Бургас, община Бургас. От съществуващ КРШ, монтиран в ПИ с ид. 07079.615.115 (ул. „Македония“ № 32А), ЦГЧ, гр. Бургас, общ. Бургас ще се изтеглят 2 бр. нови кабелни линии ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x95 кв. мм, до нови електромерни табла, както следва: ел. табло, тип 17M2T, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.615.142 и ел. табло, тип 16M2T, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.615.141. Новопроектираните кабелни линии ще се положи в изкоп 0,4/0,8 м под тротоарна настилка по ул. „Македония“ (ПИ с идентификатор 07079.615.115 по КК), при пресичане на подходи за гаражи, имоти и др., ще се изтегля в PVC-тръба в изкоп 0,4/0,7м, а през ПИ с идентификатори 07079.615.141 и 07079.615.142, кабелните линии ще се изтегля по кабелна скара през кота сутерен на сградите. Дължината на кабелното трасе от същ. КРШ до ЕТ 17M2T ще бъде 14 м, а дължината на трасето от същ. КРШ до ЕТ 16M2T ще бъде 41 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и цялото кабелно трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,84 км) е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в урбанизираната територия на гр. Бургас и извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземн, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.



ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

