



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3718 (1)

ГР. БУРГАС

04. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от СРС № 29А до нов трафопост тип БКТП за присъединяване на електрическа централа в ПИ с идентификатор 56513.4.31, землище на с. Писменово, община Приморско към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3718/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от СРС № 29А до нов трафопост тип БКТП за присъединяване на електрическа централа в ПИ с идентификатор 56513.4.31, землище на с. Писменово, община Приморско към електроразпределителната мрежа” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-39-ЕО/14.09.2009 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер „да не се извършва екологична оценка” за „Подробен устройствен план за „фотоволтаична централа” в поземлени имоти 004024, 004025, 004026 и 004027, местност „Голям Каратопрак”, с. Писменово, община Приморско”. Към настоящия момент е изградена фотоволтаична централа „Геосолар - 1” с капацитет 199 kW. За централата има Разрешения за ползване: № ДК-07-ЮИР 26/28.02.2012, № ДК-07-ЮИР 123/25.06.2012 г. и № СТ-05.2258/14.12.2013 г., издадени от ДНСК гр. София.

- Писмо с изх. № ПД-1739(1)/04.07.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала Геосолар-2 в ПИ с идентификатор 56513.4.31 /образуван от имоти 004024, 004025, 004026 и 004027/, землище на с. Писменово, община Приморско”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За ФЕЦ е издадено Разрешение за строеж № ПИ88/15.11.2022г., от Община Приморско.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда ел. захранване на фотоволтаична централа Геосолар-2 в ПИ с ид. 56513.4.31 землище на с. Писменово, община Приморско. За целта ще бъде положен нов кабел 20 kV, тип N2XS(F)2Y 3x(1x185 кв.мм) от СРС № 29А на въздушна линия 20 kV „Кайряк“ до нов БКТП. Свързването на новия трафопост ще се осществи посредством въздушно-кабелен преход на въздушна линия 20 kV „Кайряк“. До новия БКТП ще се монтира ново табло мерене СрН. Трасето на обекта е 8 м.

Предвидените дейности, не представляват изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 56513.4.31, землище на с. Писменово, община Приморско и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо (на 2,22 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитена зона) и характера на инвестиционното предложение (полагане на линеен обект за захранване на ФЕЦ с приключили процедури), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

