



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3726<sup>(1)</sup>

ГР. БУРГАС, 09. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ № 5, ЕТ. 5, СТАЯ 504  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ПРИМОРСКО

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от РУНН на БКТП „Кибела“ до модулни електромерни табла в партера на сградите в ПИ с идентификатор 58356.502.186 по КК на гр. Приморско, местност „Пясъка“, община Приморско“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3726/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от РУНН на БКТП „Кибела“ до модулни електромерни табла в партера на сградите в ПИ с идентификатор 58356.502.186 по КК на гр. Приморско, местност „Пясъка“, община Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № БРЗТЗЗ-821(1)/20.12.2016 г. за инвестиционно предложение: „Кабелни линии ниско напрежение от ТНН на БКТП 20/0,4kV, 2x630kVA с диспечерско наименование „Кибела“ в ПИ с идентификатор 58356.502.186 по ККР на гр. Приморско, по ДП № 1120855596“, с което е определил, че по трасето на хранващия кабел за ПИ с идентификатор 58356.502.186 по ККР на гр. Приморско, община Приморско, няма пясъчни дюни;

- писмо с изх. № ПД-2686(1)/25.10.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обект БКТП 2x800kVA, 20/0,4kV в УПИ I, кв. 16 (ПИ с идентификатор 58356.502.186 по ККР), м. „Пясъка“, гр. Приморско и кабели 20 kV за хранване на БКТП“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





За обект «Апартаментен студийен хотел – първи етап (Секция «Б») в УПИ I, кв. 16 (ПИ с идентификатор 58356.502.186 по КККР) по плана на гр. Приморско, местност „Пясъка“ общ. Приморско» е издадено Разрешение за строеж № 4/18.01.2010г. от главния архитект на Общината. Разрешението е влязло в сила на 02.02.2010г.

**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда полагане на кабелна линия НН от РУНН на БКТП „Кибела“ до модулни електромерни табла в партера на сградите в ПИ с идентификатор 58356.502.186 по КК на гр. Приморско, местност „Пясъка“, община Приморско. Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA; силови трансформатори – 2 бр.; нови кабелни линии 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup> RM/25, от РУ 20kV на БКТП „Чига“; 4 броя модулни електромерни табла, тип ТЕПОм; два броя нови кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup> от ТНН на новия БКТП до модулните електромерни табла за секция А и четири броя нови кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup> от ТНН на новия БКТП до модулните електромерни табла за секция В.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 58356.502.186 по КК на гр. Приморско и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,23 км) е с код BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/ 28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**

за Директор на РИОСВ – Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

