



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1952 (1)

24-07-2017

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Кабели 20кV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, м. „Банята”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-1952/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 20кV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, м. „Банята”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, м. „Банята”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие. За трасето на захранващия кабел се изготвя ПУП-Парцеларен план.

Трасето на кабела започва от съществуващ ЖР стълб 7 в ПИ 35033.501.1414 /за второстепенна улица/, пресича през улицата и преминава през: ПИ35033.21.221 /за селскостопански, горски, ведомствен път/, ПИ 35033.24.297 /път от републиканската пътна мрежа/, през част от ПИ 35033.22.373 /ниско застрояване (до 10 м)/ и достига до нов БКТП, ситуиран в ПИ 35033.22.373, м. „Банята”, земл. гр. Каблешково. Кабелът ще бъде положен подземно, за което ще бъде направен изкоп с дълбочина 0,80м и ширина 0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имот/и.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

