



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-170 /11/  
ГР. БУРГАС 31.01.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**ОТНОСНО:** инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-14, кв.15а по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-170/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-14, кв.15а, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, Община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ -Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2370(2)/10.10.2017 г. за инвестиционно предложение „Изменение на РУП за играждане на „Търговско-обслужваща сграда“ в УПИ Х-14, кв. 15а по плана на ж.к. „Братя Миладинови“ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № 46-„3“/19.10.2018 г. за обект „Търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс в УПИ Х-14, кв.15а по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас“.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас. Предвидено е изграждане на свободностоящ БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA. БКТП ще се изгради като модулен - типова конструкция с размери на модула 4,40 м/2,60 м с площ ~ 11.44 m<sup>2</sup>. Ще се монтира върху стоманобетонена основа. Присъединяването на новият БКТП към електроразпределителната



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





мрежа ще се извърши чрез кабелни муфи в мястото на разкъсване на кабел 20 kV ТП „347” – ТП „Народен юмрук 1”, извод СрН „КОЛОДРУМ”, подстанция „СЛАВЕЙКОВ” и ще се положи нов кабел 20 kV до новия БКТП.

Новата електрическа връзка между мястото на разкъсване на съществуващата КЛ 20 kV и РУ 20 kV на нов БКТП ще се осъществи, като между тях се изтеглят две трасета кабел 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185) мм<sup>2</sup>, в изкоп с дълбочина 0,8 м/1,1 м, с полагане на PVC тръба Ø160мм в бетонов кожух при пресичане на пътни платна/улицы. Електромерните табла ще бъдат 5 броя (Тгл „А”, Тгл „Б”, Тгл „В”, Тгл „Г”, Тгл „М”).

Уведомявам Ви, че посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (БКТП, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**

за Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

