



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-450 (1)

ГР. БУРГАС 05.03.2024

ДО

„ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 1x800kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.2300 по КККР на гр. Бургас, /УПИ XII, кв.8, в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас; Нов стълб 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.3086, вграден в оста на съществуваща ВЛ 20 kV "Българово" и кабел 20 kV от новия стълб 20 kV до РУ 20 kV на нов БКТП; Кабели НН от ТНН на нов БКТП до КРШ и електромерни табла за ел. захранване на имоти във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител „ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-450/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 1x800kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.2300 по КККР на гр. Бургас, /УПИ XII, кв.8, в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас; Нов стълб 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.3086, вграден в оста на съществуваща ВЛ 20 kV "Българово" и кабел 20 kV от новия стълб 20 kV до РУ 20 kV на нов БКТП; Кабели НН от ТНН на нов БКТП до КРШ и електромерни табла за ел. захранване на имоти във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като:

Предмет на ел.захранване са имоти, разположени във вилна зона „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, за които съгласно Удостоверение Рег. индекс 94-01-33579(1)/21.10.2020 г. на общ. Бургас, по ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. на ОбС-Бургас (обн. ДВ, бр. 71/2011 г.), имотите попадат в проектни строителни граници на гр. Бургас в УЗ 4/Ов – *устройствена зона за вилно застрояване*. За имотите има действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г., който конкретизира отреждането и показателите им на застрояване.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на трафопост тип БКТП 1x800kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.2300 по КККР на гр. Бургас, /УПИ XII, кв.8, в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. Предвижда се също вграждане на нов стълб 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.705.3086, в оста на съществуваща ВЛ 20 kV "Българово" и полагане на кабел 20 kV от новия стълб 20 kV до РУ 20 kV на нов БКТП. Част от предложението е свързано с кабели НН от ТНН на нов БКТП до КРШ и електромерни табла за ел. захранване на имоти във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас. На новия стълб ще бъде изграден въздушно кабелен преход с вентилни отводи. Новите съоръжения и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



метални конструкции ще се заземят към заземление изпълнено стандартно с два броя цинковани стоманени колове 63/63/6 м, L=1,5 м. От оборудваният стълб до нов БКТП 1х1800 кВА в ПИ с идентификатор 07079.705.2300 по КККР на гр. Бургас, ще се положи нов кабел 20 кV, тип NA2XS(F)2Y 3х1х185 mm².

Трасето на кабела е с дължина 1965 м и преминава през следните имоти във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас: 07079.705.3084, 07079.705.3083, 07079.705.3082, 07079.705.3085, 07079.705.3086, 07079.705.3087, 07079.705.3094, 07079.705.3090, 07079.705.3088 – всички с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, общинска публична собственост, както и ПИ с идентификатор 07079.705.2530 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, частна собственост и ПИ с идентификатор 07079.705.2300 с начин на трайно ползване „за електроенергийното производство“, общинска частна собственост. Новопроектираният кабел се полага в изкоп с размери 0,9/0,4 м, на мин. 60 см от границите на имотите.

Предвид описаното до тук, посочените по-горе дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданите елементи на инвестиционното предложение във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас (нов БКТП, стълб 20 кV, трасе на кабели) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването и изменението и допълнението ѝ. Реализацията на елементите на разглежданата техническа инфраструктура, не е свързана с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (във в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

