



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-596 (1)
ГР. БУРГАС, 08.03.2024

ДО

„ДЖИ ЕС СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Чрез Лилия Михайлова – пълномощник

гр. Бургас

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 30 kWp в УПИ III-58, кв. 14 по плана на с. Глумче, Община Карнобат и полагане на кабел 1kV от ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО на стълб № 4 от извод № 2 на ТП „Глумче 1“, с възложител: „ДЖИ ЕС СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-596/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 30 kWp в УПИ III-58, кв. 14 по плана на с. Глумче, Община Карнобат и полагане на кабел 1kV от ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО на стълб № 4 от извод № 2 на ТП „Глумче 1“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 30 kWp в УПИ III-58, кв. 14 по плана на с. Глумче, Община Карнобат. Централата ще се състои от 56 модула (панели), разпределени в стрингове, свързани към един трифазен инвертор. Фотоволтаичните панели ще се монтират на наземна, метална конструкция в имота. Централата ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Присъединяването на ФЕЦ ще се осъществи съгласно Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД с № 4551240/08.09.2023г. Мястото на присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа е: въздушна мрежа ниско напрежение извод 2 на стълб № 4, ТП/БКТП Глумче 1, КЛ/ВЛ Черноград, п/ст Карнобат до ГРТ на централата чрез кабел 1kV СВТ 4x16 мм².



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Със Заповед № РД – 365/07.06.2023г. на Кмета на Община Карнобат е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ в териториалния обхват на УПИ III-58, кв. 14 по плана на с. Глумче, община Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 30 kWp в УПИ III-58, кв. 14 по плана на с. Глумче, Община Карнобат и полагане на кабел 1kVот ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО на стълб № 4 от извод № 2 на ТП „Глумче 1“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

