



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-470 (4)
ГР. БУРГАС 25. 03. 2024

ДО
„ТОПАЗ МЕЛ“ ООД
Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. „ДЖЕЙМС БАУЧЕР“ № 83-85, ЕТ. 5
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на „БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-1“ 1x2500 кВА 0.66/20кV, БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-2“ 1x2500 кВА 0,66/20кV и външно кабелно ел. захранване 20 кV, с кабел САХЕк(вн)П 3x1x185 мм², за електрозахранване на Фотоволтанчна електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 5 MW, само за собствено потребление в УПИ VI-180, кв. 127 и УПИ III-25, кв. 87 по плана на промишлен комплекс Церковски, с. Венец (идентичени с ПИ с идентификатор 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК), Община Карнобат – Етапно строителство; Подобекти: Етап 1 – ФЕЦ с мощност 2,5 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец; Етап 2 – ФЕЦ с мощност 2,14 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец”, с възложител: „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-470/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на „БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-1“ 1x2500 кВА 0.66/20кV, БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-2“ 1x2500 кВА 0,66/20кV и външно кабелно ел. захранване 20 кV, с кабел САХЕк(вн)П 3x1x185 мм², за електрозахранване на Фотоволтанчна електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 5 MW, само за собствено потребление в УПИ VI-180, кв. 127 и УПИ III-25, кв. 87 по плана на промишлен комплекс Церковски, с. Венец (идентичени с ПИ с идентификатор 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК), Община Карнобат – Етапно строителство; Подобекти: Етап 1 – ФЕЦ с мощност 2,5 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец; Етап 2 – ФЕЦ с мощност 2,14 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота, предмет на инвестиционното предложение, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-42-ЕО/26.05.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер да не се извършва ЕО за план „Изменение на ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 10625.127.180, Промислен комплекс „Церковски“, м. „Гиндев чофлик“, с. Венец, Община Карнобат и изграждане на ФЕЦ с мощност 5,17 MW в ПИ с идентификатори 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец, Община Карнобат. **Решението е в срок на правно действие.**

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на 2 бр. нови БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-1“ 1x2500 кВА 0.66/20 кV и БКТП БКТП „ТОПАЗ МЕЛ-2“ 1x2500 кВА за ел. захранване на ФЕЦ до 5 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, разширяване на уредба Ср.Н. 20 кV в ТП 3 „Топаз мел“ и изтегляне на нови кабелни връзки. Захранването на обекта на страна Ср.Н. ще се осъществи като се



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



изтегли нов кабел 20 kV, тип САХЕк(вн)П 3x1x185 мм² от нов БКТП „ТОПАЗ 1”, изтеглен в тръбна мрежа, изградена при изместването на ВЛ 20 kV Церковски” от НШ (нова шахта) 3 до НШ 15 (по друг проект), изграждане на нова тръбна мрежа с 2 броя нови PVC тръби и 2 броя нови тройни кабелни шахти НШ 22 и 23 от НШ15 до СШ (съществуваща шахта) пред ТП 3 „ТОПАЗ МЕЛ”. Ще се извърши монтаж на 2 броя нови БКТП 2500 kVA 0,66/20 kV и изтеглени на нов кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185мм² от БКТП „ТОПАЗ 1” до БКТП „ТОПАЗ 2” и от БКТП „ТОПАЗ 2” до нов модул КРУ оборудван с прекъсвач в ТП 3 „ТОПАЗ МЕЛ”.

Поради предвидената етапност в строителство на ФЕЦ (Подобекти: Етап 1 – ФЕЦ с мощност 2,5 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец; Етап 2 – ФЕЦ с мощност 2,14 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.180, с. Венец), **към момента ще бъде монтиран само БКТП „ТОПАЗ 1”**. Между двата нови БКТП ще остане свободна тръба за бъдещото присъединяване на БКТП „ТОПАЗ 2”, като кабелът от БКТП „ТОПАЗ 1” ще остане с необходимия аванс в НШ6. По цялото трасе от новопроектирания БКТП „ТОПАЗ 1” до НШ15 ще има изградена кабелно тръбна мрежа по друг проект, изпълнен предварително от „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД.


С настоящия проект на „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД от НШ 15 до СШ пред ТП 3 „Топаз мел” ще се положи нов кабел в нова тръбна мрежа от 2 броя PVC тръби Ф140 мм. Съществуващата уредба средно напрежение - Ср.Н. на ТП 3 „ТОПАЗ МЕЛ” към момента е изграден и само ще бъде дооборудвана с: един брой модул кабелен „вход/изход“ с „прекъсвач“ с напреженови измервателни трансформатории и 3 проходни токови измервателни трансформатори. Преди започване на дейностите свързани с разширение на уредба средно напрежение - Ср.Н. в ТП 3 „Топаз мел” е необходимо предварително да се извърши изграждането на кабелното трасе от нов БКТП „ТОПАЗ 1” до ТП 3 „ТОПАЗ МЕЛ“. В БКТП-та ще бъдат монтирани силови маслени трансформатори с номинална мощност 2500 kVA 20/0,66 kV и 1 бр. РУ Н.Н.

Изграждането на новите БКТП и полагането на новите кабелни линии ще осигурят електрозахранване и присъединяване на предвидената за изграждане ФЕЦ на 2 етапа в ПИ с идентификатор 10625.127.180. На първия етап ще се изгради ФЕЦ с мощност 2,5 MW, изцяло за собствени нужди, която ще се състои от 4 584 бр. фотоволтаични панели, с единична мощност 545 Wp и 14 бр. инвертора, които ще се присъединят към новите ГРТ в БКТП „ТОПАЗ 1”. На втори етап ще се изгради ФЕЦ с мощност 2, 14 kWp, изцяло за собствени нужди, която ще се състои от 3 936 бр. фотоволтаични панели, с единична мощност 545 Wp и 12 бр. инвертора, които ще се присъединят към новите ГРТ в БКТП „ТОПАЗ 2”.

След справка с общодостъпната кадастрално-административна информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (СГКК) се установи, че ПИ с ид. 10625.127.180 (УПИ VI-180, кв. 127) е с площ 36 022 кв. м, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и НТП „за електроенергийно производство“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-380/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 50/2020г.) и в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



опазване дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване дивите птици и защитена зона BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите им за обявяване.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (част от промишлен комплекс Церковски), приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (изграждане на БКТП и кабелна линия за електрозахранване на ФЕЦ, разгледан по екологичното законодателство и за който има издадено Решение № БС-42-ЕО/26.05.2022 г.), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочените защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



