



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-830 (1)

ГР. БУРГАС,

03. 04. 2024

ДО

ВЕНЕТА ТРИФОНОВА

Чрез Донка Кръстева – пълномощник

[vik.krasteva@gmail.com](mailto:vik.krasteva@gmail.com)

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасета на уличен водопровод и улична канализация за ПИ с идентификатор 57491.508.49 по КК на град Поморие, община Поморие и водопроводно и канализационно отклонение за имота, за ВиК връзки за ПИ с идентификатор 57491.508.202 по КК на град Поморие, местност «Палеокастро», община Поморие“, с възложител: ВЕНЕТА ТРИФОНОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-830/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на трасета на уличен водопровод и улична канализация за ПИ с идентификатор 57491.508.49 по КК на град Поморие, община Поморие и водопроводно и канализационно отклонение за имота, за ВиК връзки за ПИ с идентификатор 57491.508.202 по КК на град Поморие, местност «Палеокастро», община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2750(1)/15.11.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда с полуприземни гаражи в ПИ с идентификатор 57491.508.202 по КК на град Поморие, община Поморие (УПИ V-2825, кв. 209 по плана на град Поморие)“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на подземно трасе на уличен водопровод и улична канализация за ПИ с идентификатор 57491.508.49 по КК на гр. Поморие, и водопроводно и канализационно отклонение за имота, за ВиК връзки за ПИ с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





идентификатор 57491.508.202 по КК на гр. Поморие, община Поморие. Новопредвиденият водопровод ПЕВП Ø90 ще е с дължина 80м и ще се захрани от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ø90. Водопроводното отклонение ще е с дължина 9,00м, а площадковия водопровод ще е 32,85м. Новопредвидената улична канализация ще е с дължина 73,70м и ще се изпълни с тръби ПП Ø315, SN8, като ще се включи в съществуващата канализационна мрежа. Канализационното отклонение ще е с дължина 8,50м, а площадковата канализация – с дължина 24,85м. Новопредвидените инфраструктурни обекти ще се реализират в сервитута на ПИ с идентификатор 57491.508.138 по КК на гр. Поморие (НТП: За второстепенна улица).

С документацията е приложен Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи № 135/29.11.2023г. между Община Поморие, Венета Трифонова и „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД за изграждане на нови ВиК съоръжения: Уличен водопровод ПЕВП Ø90x5,2 PN10 с дължина 80,00м и улична канализация ПП Ø315, SN8 с дължина 73,70м за ПИ с идентификатор 57491.508.49 по КК на град Поморие, община Поморие.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасетата **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-724/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасетата на уличен водопровод и улична канализация, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасетата **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



Бургас, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел:+359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

