



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2457_(2021г.) 15/
ГР. БУРГАС, 18.04.2024

ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ № 2
ГР. СУНГУРЛАРЕ

Относно: промяна по време на строителство на инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе“, с възложител: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2457_(2021г.)(4)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Промяна по време на строителство на инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо изх. № ПД-2457(3)/21.07.2021г. Директорът на РИОСВ-Бургас потвърждава становище, дадено с писмо изх. № ПД-2457(1)/2016г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Проектът включва частична подмяна на водопроводната мрежа на селата Чубра и Лозарево и цялостна подмяна в с. Грозден.

С настоящата информация възложителят информира, че се налага **промяна по време на строителство** при рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Чубра, тъй като съществуващият водопровод в участъка от клон 19 - т.86 до клон 2 - т.102 не е наличен и не е възможно да се направи връзка с новоизградените водопроводни клонове. За нормалното функциониране на водопроводната мрежа и осигуряване на качествено водоподаване към консуматорите на с. Чубра е необходимо и изграждането на някои водопроводни съоръжения, а именно:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- Сградни водопроводни отклонения с ТСК. Предвижда се по едно отклонение за всеки имот със съответния ТСК. Сградните отклонения ще се изпълнят от тръби ПЕВП с диаметър DN 25;

- Пожарни хидранти. Тяхното местоположение, вид (70/80) и брой са изяснени в предложеното идейно решение на мрежата, съобразено с нейната конфигурация и нормативите изисквания;

- Спирателни кранове. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура;

- Предвижда се полагането на водопровода да става върху 10 см пясъчно легло. Над темето на тръбата ще се осигури 20 см пясъчно покритие. При полагането на тръбите ще бъдат спазени и минималните изисквания на производителя;

- По мрежата се предвижда изграждане на надземни пожарни хидранти 70/80. В монтажния план са предвидени всички необходими фасонни части и арматури за монтажа на новопроектирания водопровод. На чупките и при арматурите по водопровода ще се предвидят опорни блокове.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Заявената промяна по време на строителство касае регулацията на с. Чубра. Регулацията на селото **не попада** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението регулацията на с. Чубра, обема и характера на заявената промяна по време на строителство, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

