



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1130 (1)
ГР. БУРГАС

22. 04. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Относно: Инвестиционно предложение „Ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ VII-384, кв. 29 по плана на с. Славянци, общ. Сунгурларе до фасадата на трафопост ”Славянци 1”; Кабел 1kV от табло ниско напрежение на трафопостта до новото електромерно табло в УПИ III, кв. 51, с. Славянци, община Сунгурларе“, с възложител: „Електроразпределение Юг“, ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1130/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ VII-384, кв. 29 по плана на с. Славянци до фасадата на трафопост ”Славянци 1”; Кабел 1kV от табло ниско напрежение на трафопостта до новото електромерно табло в УПИ III, кв. 51, с. Славянци, община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1840(1)/27.06.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kWp върху терен в УПИ VII-384, кв. 29 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе и кабелно хранване“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Представено е Разрешение за строеж № 43/11.07.2023г., от Община Сунгурларе за строеж на „Фотоволтаична инсталация с мощност 60 kW върху терен“ в УПИ VII-384, кв. 29 по плана на с. Славянци, общ. Сунгурларе.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ VII-384, кв. 29 по плана на с. Славянци към електроразпределителната мрежа. За целта ще се монтира ново електромерно табло до фасадата на трафопост „Славянци 1” в сервитута на трафопостта. Ще се положи кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y 4x240 кв. Мм от табло ниско напрежение на трафопостта до ново електромерно табло в УПИ III, кв. 51.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

