



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3204 (1)

ГР. БУРГАС, 13. 11. 2024

ДО

„ВЕЛТРАН“ ООД

УЛ. „СЕПТЕМВРИЙЦИ“ 21А

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелни линии 1kV – 3 бр. от БКТП в УПИ XII-2568, кв. 64 по плана на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.3.2568 по КККР на град Бургас) до 3 бр. нови електромерни табли до фасадата на сграда в УПИ V-862, кв. 68 по плана на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.862 по КККР на град Бургас), община Бургас“ с възложител: „ВЕЛТРАН“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3204/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелни линии 1kV – 3 бр. от БКТП в УПИ XII-2568, кв. 64 по плана на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.3.2568 по КККР на град Бургас) до 3 бр. нови електромерни табли до фасадата на сграда в УПИ V-862, кв. 68 по плана на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.862 по КККР на град Бургас), община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1307(1)/26.05.2023г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение, подземен паркинг на две нива, изнесена манипулационна, амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ, амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, магазини, апартаментен хотел и жилища в УПИ V-862, кв. 68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.862 по КК)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтаж на 3 бр. нови електромерни табла до фасадата на сграда в УПИ V-862, кв. 68 по плана на град Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



(ПИ с идентификатор 07079.602.862 по КKKP на град Бургас), община Бургас. Новите електромерни табла ще бъдат присъединени към електроразпределителната мрежа посредством 3 бр. кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y-J 4x240 мм² от ТНН на БКТП-нов, който ще се изгради в УПИ XII-2568, кв. 64 по плана на град Бургас (ПИ с идентификатор 07079.3.2568 по КKKP на град Бургас). Трасето на кабелните линии преминава през урбанизирана територия в град Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к. Славур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

