



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3248 (1)
ГР. БУРГАС,

13. 11. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница – 4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II-331, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3248/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница – 4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II-331, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-815(3)/05.05.2023г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ II, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец”, с възложител: „Астрик 2022” ЕООД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Средец е издал Разрешение за строеж № 84/21.09.2023г. за „Фотоволтаична инсталация с мощност 99,9 kWp на терен“ в УПИ II-331, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец. Разрешението е влязло в сила на 10.10.2023г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница – 4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II-331, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец. Кабелното ел. захранване НН ще се



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



осъществява от ТНН на ТП „Зорница – 4” с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x185 мм² до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано до ТП „Зорница – 4” в с. Зорница. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение на ТП/БКТП „Зорница 4”, КЛ/ВЛ „Загорци”, п/ст „Грудово”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница – 4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II-331, кв. 61 по плана на с. Зорница, община Средец” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000513 „Войнишки Бакаджик” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-294/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 47/04.06.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000513 „Войнишки Бакаджик” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

