



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3297 (1)  
ГР. БУРГАС,

15.11.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ  
УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12  
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА АЙТОС


**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-12, м. 94 по плана на с. Лясково до фасадата на трафопост „Лясково 2“ и полагане на кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло в УПИ XI-193, кв. 27 по плана на село Лясково, Община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3297/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-12, м. 94 по плана на с. Лясково до фасадата на трафопост „Лясково 2“ и полагане на кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло в УПИ XI-193, кв. 27 по плана на село Лясково, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1332(3), ПД-1333/13.06.2024г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на ИП „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), с мощност до 200 kWp, в ПИ с идентификатор 44817.94.24, м. „До село“, община Айтос, /УПИ IV-12, масив 94/; Кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на ФЕЦ“, с възложител: „Кидекс Хоум“ ЕООД, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Фотоволтаична инсталация с мощност 200 kWp, монтирана на земя за отдаване на енергия към мрежата“ в УПИ IV-12, м. 94, местност „До селото“, землище на с. Лясково, ПИ 44817.94.24 по КККР на с. Лясково, община Айтос е издадено Разрешение



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





за строеж № 68/26.06.2024г. от главния архитект на Община Айтос. Разрешението е влязло в сила на 12.07.2024г.

**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-12, м. 94 по плана на с. Лясково до фасадата на трафопост „Лясково 2” и полагане на кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло в УПИ XI-193, кв. 27 по плана на село Лясково, Община Айтос. Електромерното табло ще се монтира на конзола. За монтажа на таблото е необходим изкоп с дълбочина 0,50м. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение, ТП/БКТП „Лясково 2”, КЛ/ВЛ „Парка”, п/ст „Айтос”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-12, м. 94 по плана на с. Лясково до фасадата на трафопост „Лясково 2” и полагане на кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло в УПИ XI-193, кв. 27 по плана на село Лясково, Община Айтос” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IV-12, м. 94 и УПИ XI-193, кв. 27 по плана на село Лясково, Община Айтос **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. (обн, ДВ, бр. 50/ 02.06.2020г.), изм. и доп. със Заповед № РД-725/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена зона от мрежата Натура 2000, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

