



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3417 (1)

ГР. БУРГАС

27. 11. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ


Относно: Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1 kV от от съществуващ КРШ пред УПИ XII, кв. 26 (ПИ с идентификатор 36525.503.146 по КК), гр. Карнобат, община Карнобат до ново електромерно табло на границата на УПИ I-310, кв. 14 (ПИ с идентификатор 36525.503.310 по КК), гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3417/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1 kV от от съществуващ КРШ пред УПИ XII, кв. 26 (ПИ с идентификатор 36525.503.146 по КК), гр. Карнобат, община Карнобат до ново електромерно табло на границата на УПИ I-310, кв. 14 (ПИ с идентификатор 36525.503.310 по КК), гр. Карнобат, община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2742(1)/25.09.2023 г., с което е определил, че комплексен инвестиционен проект „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-310, кв. 14, ПЗ „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат и инвестиционен проект за обект: „Склад за материали за траурни обреди“ в имота“ не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло до УПИ I-310, кв. 14 (ПИ с идентификатор 36525.503.310 по КК), гр. Карнобат, община



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Карнобат. Новото електромерно табло ще бъде присъединено към електроразпределителната мрежа чрез полагане на кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ пред УПИ XII, кв. 26 (ПИ с идентификатор 36525.503.146 по КК) до ново електромерно табло. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 151 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 36525.503.368 (НТП За второстепенна улица) и 36525.503.367 (НТП За второстепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в регулацията на гр. Карнобат и извън границите на защитена зона) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

