



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3229 (3)
ГР. БУРГАС

28.11.2024

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ АД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ № 69

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

КОПИЕ ДО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: допълнение към инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел противопожарни нужди за Пристанищен терминал „Росенец“, местност „Отманли“, град Бургас, община Бургас“ с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3229/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

„Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел противопожарни нужди за Пристанищен терминал „Росенец“, местност „Отманли“, град Бургас, община Бургас“, **попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда водовземане от повърхностен воден обект- Черно море, с цел осигуряване на вода за противопожарни нужди за Пристанищен терминал „Росенец“ - ПИ с идентификатор 07079.831.92 по КК на град Бургас, местност „Отманли“, община Бургас, като водовземането ще се осъществи от съществуващи съоръжения изградени в имота.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информацията за ИП бе изпратена за становище в Басейнова дирекция „Черноморски район“.


Съгласно писмо с изх. № 05-10-1700/A1/19.11.2024 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г., Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в него.

Мястото на водоползване е Пристанищен терминал „Росенец“ - ПИ 07079.831.92 и 07079.831.1, местност „Отманли“, гр. Бургас, а водовземането ще се осъществи от две точки в Черно море със следните географски координати:

- Т.1 - географски координати: 42°27'04,26" N и 27°32'14,88" E.

Характеристики: помпена станция с 2 бр. помпи с Q =220 l/s и налягане 8-10 atm и трасе от полиетиленови тръби DN 200, PE 100, PN16. Предназначението на помпите е в случай, че поради техническа причина или аварийна ситуация на площадката на ПТ „Росенец“ не е налична свежа вода от язовир „Мандра“, противопожарните нужди да бъдат покрити с морска вода.

От съществуващия тръбопровод за свежа вода има изградена връзка от полиетиленови тръби DN 200 с изместени противопожарни тръбопроводи Клон 1 и Клон 2. Връзката е направена за да се подава солена вода към басейни за пеногасене и обратно, ако тръбопровода за свежа вода не функционира.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Т.2 - географски координати: 42°27'0,74" N и 27°32'12,26" E.

Характеристики: Помпена станция с 2 бр. собствени бетонови резервоара, представляващи неизпълнени със скална маса стоманобетонови елементи, чието дъно е обработено с бетон. Морската вода ще се изпомпва с два броя електрически потопяеми противопожарни помпи, всяка с дебит 360 m³/h.

По време на експлоатацията водата ще се използва за противопожарни нужди в количество до 0,64 m³/s (до 0,44 m³/s за помпена станция 1 (Т.1) и до 0,20 m³/s за помпена станция 2 (Т.2) или до 13 000 m³/годишно (до 8000 m³/годишно за помпена станция 1 и до 5000 m³/годишно за помпена станция 2).

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в акваториалните граници на защитена зона, съгл. Закона за биологично разнообразие - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, **че в разглеждания терен няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, слездва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

- **Приложение: Становище с изх. № 05-10-1700(А1)/19.11.2024г. на БДЧР.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

