



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3547 (1)

ГР. БУРГАС

09.12.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КК на с. Приселци, Община Несебър”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3547/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КК на с. Приселци, Община Несебър” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електрозахранване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-98(1)/13.01.2023г. за ИП „Изграждане на по една фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW в ПИ с идентификатори 58431.501.308 и 58431.501.309 по ККР на с. Приселци, община Несебър“, с възложител: Владимир Георгиев, с което е определено, че дейностите свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От главния архитект на община Несебър е издадено Разрешение за строеж № 161 от 20.07.2023г. за обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“, в УПИ VI-30, кв. 9 по плана на с. Приселци, общ. Несебър /ПИ с идентификатор 58431.501.308/.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КК на с. Приселци, Община Несебър. За целта на границата на ПИ с ид.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



58431.501.130 ще се монтира ново електромерно табло. От ТНН на ТП „Приселци 2“, находящ се в ПИ с ид. 58431.501.130 ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x240 SMmm2 до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 2 м. Съгласно сключен Договор № 4566946/2024г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и възложителя, мястото на присъединяване е ТНН на ТП/БКТП Приселци 2, КЛ/ВЛ Приселци 2, КЛ/ ВЛ Приселци, п/ст Обзор.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение /ИП/ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,12 км) са разположени защитени зони BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-709/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-992/10.12.2020г. (ДВ, бр. 11/09.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-707/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имоти, трасето (в регулационните граници на с. Приселци) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

