



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3650 (1) 17. 12. 2024
ГР. БУРГАС,

ДО

„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ“ ЕООД

УЛ. „АКАЦИИ“ № 3

ГР. СУНГУРЛАРЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП 1x1000 kVA в УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“ с възложител: „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И УСЛУГИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3650/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП 1x1000 kVA в УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3302(2)/19.11.2024г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 1000 kW в УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов БКТП в УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе, с цел присъединяване на фотоволтаичната електрическа централа, намираща се в същия имот, към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. БКТП-нов е съставен от: разпределителна уредба средно напрежение (РУСрН) – РУ 20kV; килия силов трансформатор; табло ниско напрежение (ТНН); осветителна и заземителна инсталации.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Съгласно приложен предварителен договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4513530 от 17.06.2023г. мястото на присъединяване е мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия средно напрежение между ТП „Винпром“ и ТП „ППД 2с“, КЛ/ВЛ Пекарна, п/ст Сунгурларе.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП 1х1000 kVA в УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (обн. ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ IV, кв. 100 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе, отдалечеността на имота от най-близо разположената зона от мрежата Натура 2000, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

