



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3675 (1) 19.12.2024
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
БУЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ


Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло и полагане на кабелна линия 1 kV от ТП „Малина-2“ до ново електромерно табло за захранване на фотоволтаична централа в УПИ V-53, кв. 19 по плана на с. Малина, община Средец“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3675/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло и полагане на кабелна линия 1 kV от ТП „Малина-2“ до ново електромерно табло за захранване на фотоволтаична централа в УПИ V-53, кв. 19 по плана на с. Малина, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2575(3)/29.08.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия в УПИ V-53, кв. 19 по плана на с. Малина, община Средец“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждането на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За ФЕЦ е издадено Разрешение за строеж № 16/28.02.2023г., от гл. архитект на Община Средец.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново ел. табло, тип ТЕПО 1ТсТТ до ТП „Малина-2“. Новото ел. табло ще се захрани, чрез полагане на кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y 4x240 мм² от ТНН ТП „Малина-2“. С



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



проекта ще се осигури електрозахранване на ФЕЦ в УПИ V-53, кв. 19 по плана на с. Малина, община Средец. Дължината на кабелното трасе ще е 3 м.

Съгласно Становище № 4503074 от 02.06.2023г. за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на «Електроразпределение Юг» ЕАД, мястото на присъединяване е: ТП/БКТП „Малина-2“, КЛ/ВЛ Загорци, п/ст Грудово.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето (в регулацията на с. Малина) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

