



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-113 (1)
ГР. БУРГАС

20. 01. 2025

ДО
„РОСТЕР“ ООД
УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ № 3
ГР. СМОЛЯН

КОПИЕ ДО ОБЩИНА КАМЕНО


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покрива на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на град Камено, община Камено“ с възложител: „РОСТЕР“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-113/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покрива на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на град Камено, община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покрива на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на град Камено, община Камено за собствени нужди и отдаване на произведена ел. енергия в мрежата на ЕР Юг. ФЕЦ ще бъде с мощност 738,27 kWp, състоящата се 1 262 бр. фотоволтаични модули, с единична мощност 585 Wp и 8 бр. инвертора. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани стационарно, на редове, върху метална конструкция. Инверторите ще бъдат свързани както следва: Инвертори 12, 13 и 15 тип SUN2000-100KTL-M1-девет стринга с по 18 броя последователно свързани модули и един стринг със 17 броя последователно свързани модули; Инвертор 14 тип SUN2000-20KTL-M2-един стринг с 18 броя последователно свързани модули /панели/ и един стринг със 17 броя последователно свързани модули; Инвертори 16 и 18 тип SUN2000-100KTL-M1-два стринга с по 18 броя последователно свързани модули и осем стринга с по 17 броя последователно свързани модули; Инвертори 17 и 19 тип SUN2000-100KTL-M1-три стринга с по 18 броя последователно свързани модули и седем стринга с по 17 броя последователно свързани модули.

На основание чл.140 от ЗУТ Архитект на Община Камено е издал виза за проектиране на фотоволтаична система, разположена върху покрива на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на град Камено, община Камено.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 5,17 км) е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (извън границите на защитена зона), реализираното строителство и характера на инвестиционното предложение (изграждане на Фец върху съществуващи сгради), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

