



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-271 (1)  
ГР. БУРГАС

31. 01. 2025

ДО  
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 10  
ГР. НЕСЕБЪР

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление на второстепенна улица ПИ с идентификатор 51500.507.373 по КК на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-271/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която присмам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление на второстепенна улица ПИ с идентификатор 51500.507.373 по КК на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ново улично осветление в тротоара по дължината на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 51500.507.373 по КК на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър. Проектът включва изпълнението на следните видове електромонтажни и земни работи: разполагане на нови стълбове и осветителни тела, полагане на нови захранващи кабели за улично осветление и табло за захранване и управление на новото осветление.

Предвидени за поставяне са 12 бр. нови стълбове с височина 4 м, оборудвани с нови типове LED осветително тяло. Управлението на уличното осветление ще става автоматично от съществуващо табло улично осветление (ТУО), монтирано до ТП „Аркадия“. Захранването на новото улично осветление ще се осъществи от съществуващ стълб № 8, изграден по проект, за който Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх.№ ПД-2990(1)/17.10.2024г., с което е определил, че ИП „Изграждане на ново улично осветление на улица, ПИ 51500.507.343 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





От ТУО до новите стълбове за улично осветление ще се положи нов хранващ кабел, тип NYU 5x10mm<sup>2</sup>, изтеглен в ПЕТ тръба ф40мм. По аналогичен начин ще се изгради и цялото ново кабелно трасе за уличното осветление. Осветителните тела, монтирани на стълба ще се хранят от ел.таблата на съответния стълб с кабел NYU 3x1,5mm<sup>2</sup>, изтеглен в в гофрирана PVC тръба ф29мм.

Общата дължина на трасето е 247,61 м и преминава през ПИ с идентификатори 51500.507.373 и 51500.507.343 - имоти в урбанизираната територия, общинска публична собственост и с НТП „за второстепенна улица“.

Полагането на всички кабели ще е в изкоп с дълбочина 0,8/0,4м и 1,1/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. (ДВ, бр. 58/2016г.), изм. и доп.свс Заповед № РД- 720/28.09.2023г., (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид горесъобщеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че не се засягат площи с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

