



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-397/11/06.02.25
ГР. БУРГАС,

ДО
„БАМЕЛ“ ООД
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 4
ГР. КАБЛЕШКОВО


КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: промяна по време на строителство на обект „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 2000kW в ПИ с идентификатор 35033.7.465 (предишен идентификатор 35033.7.230 и 35033.7.157) по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие; трафопост TS-1, тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA; трафопост TS-2, тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA; кабелна линия 20kV между трафопост TS-1 и трафопост TS-2 и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата“ с възложител: „БАМЕЛ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-397/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която присмам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за промяна по време на строителство на обект „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 2000kW в ПИ с идентификатор 35033.7.465 (предишен идентификатор 35033.7.230 и 35033.7.157) по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие; трафопост TS-1, тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA; трафопост TS-2, тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA; кабелна линия 20kV между трафопост TS-1 и трафопост TS-2 и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-54-ЕО/10.12.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е постановил да не се извършва ЕО за план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 35033.7.157 и 35033.7.230, местност „Пъдарска могила“, землище на гр. Каблешково, община Поморие“, който е с цел обединяване на имотите с отреждане „за фотоволтаична централа“ и изграждане на фотоволтаична електрическа централа, при спазване на условията, заложили в него. Към днешна дата Решението е в срок на правно действие.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Издадено е Разрешение за строеж № 114/13.06.202г. и Решение № 6/20.02.2024г. за поправка на допусната явна техническа грешка при определяне на наименованието на обекта, от Главния архитект на Община Поморие, за строителство на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2000 kWp, трафопост TS-1 тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA, трафопост TS-2 тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA и кабелна линия 20kV между трафопост TS-1 и трафопост TS-2 и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата“ в ПИ с идентификатор 35033.7.465 по КК на град Каблешково.

С **постоящото инвестиционно предложение** се предвижда промяна по време на строителство на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 2000kW в ПИ с идентификатор 35033.7.465 (предишен идентификатор 35033.7.230 и 35033.7.157) по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие; трафопост TS-1, тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA; трафопост TS-2, тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA; кабелна линия 20kV между трафопост TS-1 и трафопост TS-2 и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата. Целта е оптимизация на ФЕЦ и постигане на минимални загуби от засенчване и подобряване на производството, вкл. и изграждане на локална система за съхранение с мощност на зареждане/разреждане. Броят на панелите се променя от 4212 бр. на 4000 бр., като от тях (тип Einnova, Solarline, ESM-550S (с единична пикова мощност от 550Wp) - 2288 бр. и тип AIKO Comet 1N ABC-N-Typе, A-595-MAH (с единична пикова мощност от 595 Wp) – 1712 бр.) Модулната конструкция се променя като от 100 бр. маси с 2x9 бр. модули с наклон 25 градуса, 16 бр. маси с 3x3 бр. модули с наклон 10 градуса и 126 бр. маси с 2x3x3 бр. модули с наклон 10 градуса, **се променя на** 26 бр. маси с 2x4 бр. модули, 17 бр. маси с 2x8 бр. модули и 146 бр. маси с 2x12 бр. модули с наклон 10 градуса. Ориентацията на модулната конструкция се променя от юг и изток/запад **на изцяло** на юг. Инверторите от 40 бр. SUN2000-50KTL, **стават** 20 бр. SUN2000-100KTLM2. Разпределителните табла НН се променят от 11 броя на 10 броя. Променят се размерите и апаратурата на Трафопост TS-1, тип БКТП 20/0,4kV 1x1250 kVA от 6,00m x 2,60m x 3,00m на 4,50m x 2,40m x 2,52m, както и на Трафопост TS-2 тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA от 5,00m x 2,60m x 3,00m на 4,50m x 2,40m x 2,52m. Предвижда се изграждане на локална система за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия в ПИ с идентификатор 35033.7.465 по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие. ЛСС, представляваща метален модулес шкаф с размери 1850x1200x2250 мм ще се състои от 15 бр. батерийни модула, както и системи за управление, захранване, охлаждане и противопожарна система. Не се предвижда изграждането на нови пътища за достъп до обекта. Ще се използва съществуващата пътна мрежа в района.

Посочените по-горе дейности, свързани със заявената промяна по време на строителство на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 35033.7.465 по КК на гр. Каблешково **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.

10/05.02.2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г), всички на министъра на околната среда и водите..

С оглед горесложеного, отчитайки Решението на Директора на РИОСВ-Бургас, наличието на Разрешение за строеж, местоположението на имота, обема и характера на заявената промяна по време на строителство, считам че при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположената защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение за промяна по време на строителство на обект „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 2000kW в ПИ с идентификатор 35033.7.465 (предишен идентификатор 35033.7.230 и 35033.7.157) по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие; трафопост TS-1, тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA; трафопост TS-2, тип БКТП 20/0,4kV 1x800kVA; кабелна линия 20kV между трафопост TS-1 и трафопост TS-2 и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата“ с възложител: „БАМЕЛ“ ООД и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някоя от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

