



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-477 /11/
ГР. БУРГАС

13. 02. 2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 2 в ПИ с идентификатор 73571.48.213 по КК на с. Тънково, общ. Несебър: БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 73571.48.188 по КК с. Тънково, общ. Несебър и Кабели 20 kV“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-477/2025 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 2 в ПИ с идентификатор 73571.48.213 по КК на с. Тънково, общ. Несебър: БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 73571.48.188 по КК с. Тънково, общ. Несебър и Кабели 20 kV“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– Решение № БС-52-ПР/21.05.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на дегустационна зала с два склада за вино, 13 жилищни сгради, паркинг за 50 МПС и трафопостове в ПИ 73571.48.213, 73571.48.187 и 73571.48.188, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с. Тънково, община Несебър“, при спазване на условията заложили в цитираното Решение. Процедурата по издаване на Решението е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, в границите на която попадат имотите;

– писмо с изх. № ПД-3430(3)/17.01.2025 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя къщи и зала за дегустация в поземлен имот с идентификатор 73571.48.213 по КК на с. Тънково, м. „Дядо Ивановата чешма“, община Несебър“, с което е определил, че заявените обекти са разгледани в Решение № БС-52-ПР/21.05.2018 г., предвид на което не е необходима ново произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



От гл. архитект на Община Несебър е издадено Разрешение за строеж № 225/14.12.2021 г. за строителство на: „Жилищна сграда № 2 със сградно водопроводно отклонение и площадкова водопроводна мрежа“ в ПИ с идентификатор 73571.48.213 по КККР на с. Тънково, община Несебър.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 73571.48.188 по КК с. Тънково. Новият БКТП ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на 2 бр. кабелни линии от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия между ЖР стълб № 74 и ЖР стълб № 77 от ВЛ 20 kV „Полевъд“ до БКТП-нов. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,9/0,4 м. Трасето ще бъде с дължина 52 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 73571.48.187 – с дължина 47 м и 73571.48.188 – с дължина 5 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (нов БКТП, кабелно трасе) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и измененията и допълненията ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението, извършените процедури по околна среда и характера на настоящото инвестиционно предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

